

2.2. Рейтинг структурных единиц ПАО «Россети Московский регион» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2022 г.

N	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Π_{SAIDI}				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Π_{SAIFI}				Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Π_{SAIDI} , план				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Π_{SAIFI} , план				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	19	20
	МВС	0,01825	0,00000	0,00083	0,00015	0,02105	0,00000	0,00139	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	Мероприятия, направленные на повышение качества электрической энергии
	МКС	0,00000	0,00000	0,00135	0,00334	0,00000	0,00000	0,00262	0,00596	0,00000	0,00000	0,00308	0,00583	0,00000	0,00000	0,00295	0,00625	4	электрической энергии выполняются в порядке текущей
	НМ	0,00202	0,00000	0,11394	0,08091	0,04040	0,00000	0,12432	0,10334	0,00000	0,00000	0,51337	0,20953	0,00000	0,00000	0,35662	0,15439	66	жалоб на качество электрической энергии в производственную и инвестиционную программы.
	ЮЭС	0,04910	0,00000	1,88523	0,20732	0,10811	0,00000	2,10433	0,17548	0,00000	0,00000	32,52331	2,60468	0,00000	0,00000	20,81577	1,67420	893	жалоб на качество электрической энергии. Срок выполнения мероприятий в порядке текущей
	ВЭС	0,02339	0,00000	0,02348	0,33218	0,01613	0,00000	0,01957	0,25006	0,00000	0,00000	14,81906	2,79841	0,00000	0,00000	9,21963	1,83053	561	жалоб на качество электрической энергии – 7 дней, по производственной программе – 6мес., по инвестиционной
	СЭС	0,00000	0,00000	0,65486	0,19733	0,00000	0,00000	0,52586	0,17087	0,00000	0,00000	2,86366	1,05781	0,00000	0,00000	2,02810	0,74034	618	жалоб на качество электрической энергии
	ЗЭС	0,00000	0,00000	2,47105	0,03596	0,00000	0,00000	2,76578	0,03626	0,00000	0,00000	23,88753	0,53083	0,00000	0,00000	18,56383	0,40863	458	жалоб на качество электрической энергии
	Всего по ПАО «Россети Московский регион»	0,01126	0,00000	0,43200	0,14852	0,02381	0,00000	0,45799	0,12474	0,00000	0,00000	5,19482	1,32682	0,00000	0,00000	3,63030	0,88380	2600	обоснованных жалоб на качество электрической энергии