

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Пучково	Московский	ТП-900; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	ТП-832; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	КТП-536; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-1276; 6/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-506А; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,28
Сельское поселение	д. Воронино	Троицкий	БМКТП-698; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Летово	Московский	КТП-540; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-606; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Бачурино	Московский	ТП-464; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ЗТП-381; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-174; 10/0,4 кВ; 1x0,63; 1x0,4 МВА	0,88	0,88	0,88
Сельское поселение	д. Хатминки	Московский	ТП-306; 6/0,4 кВ; 1x0,18 МВА	0,25	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Бабенки	Троицкий	ТП-699; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,17	0,17
Сельское поселение	д. Ватуткино	Московский	КТП-750; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	п. Щапово	Троицкий	ТП-1233; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	1,02
Сельское поселение	д. Маврино	Троицкий	КТП-53; 6/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Дубовка	Троицкий	ТП-437; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,06	0,06
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-516; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Сельское поселение	д. Изварино	Московский	ТП-2115; 10/0,4 кВ; 1x0,25; 1x0,4 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	ЗТП-945; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	МТП-682; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,12	0,11
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-64; 10/0,4 кВ; 2x0,32 МВА	0,45	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Лукошкино	Троицкий	КТП-235; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,24	0,24
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-184; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,36	1,36
Сельское поселение	д. Каменка	Троицкий	ТП-731; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,18	0,17
Сельское поселение	д. Пучково	Московский	ТП-300; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1299; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,85	0,85
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-977; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Ботаково	Московский	МТП-1408; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-475; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	п. Шшишкин Лес	Троицкий	ЗТП-1090; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,52	0,49
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1568; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,06	0,06
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	ЗТП-178; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,80	0,80
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1284; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,40	0,40
Сельское поселение	д. Рыжово	Троицкий	ТП-810; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,22	0,22
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1356; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,07
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-362; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Логатино	Троицкий	ТП-729; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,20	0,19
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	КТП-1477; 10/0,4 кВ; 1x0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	РП-35; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,01	0,01
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-1190; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,34
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-950; 10/0,4 кВ; 1x0,025 МВА	0,04	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Тарасово	Московский	ТП-1641; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Щапово	Троицкий	ТП-498; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,33	1,33
Сельское поселение	д. Новогромово	Троицкий	КТП-564; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,41	0,40
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	КТП-21; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Лыковка	Троицкий	КТП-1169; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Климовка	Троицкий	КТП-955; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	РП-23; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	с. Святино	Троицкий	ТП-407; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,18
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-2353; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Сахарово	Троицкий	КТП-695; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,10
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-288; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Городок	Троицкий	ТП-582; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	МТП-1674; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-520; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,15
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-307К; 10/0,4 кВ; 1x1 МВА	1,40	1,38	1,37
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-192; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	п. Шшишкин Лес	Троицкий	КТП-781; 6/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,03	0,00
Сельское поселение	д. Рассказовка	Московский	КТП-51; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,46	0,45
Сельское поселение	д. Кончево	Московский	КТП-615; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,21	0,18
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-477; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Ватуткино	Московский	ТП-37; 10/0,4 кВ; 1x0,63; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Юдановка	Троицкий	ЗТП-705; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,49

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Варварино	Троицкий	КТП-1004; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,28
Сельское поселение	д. Каменка	Троицкий	КТП-623; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Маврино	Троицкий	КТП-563; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Заболотье	Троицкий	ТП-61; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,07	0,05
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-60; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	0,50	0,50
Сельское поселение	д. Пыхчево	Московский	КТП-425; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,05	0,05
Городской округ	д. Лапшинка	Московский	КТП-1544; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Хутора Гуляевы	Троицкий	КТП-117; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Шахово	Троицкий	МТП-663; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,08
Сельское поселение	д. Рыбино	Московский	ТП-401; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,39	0,39
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-379; 6/0,4 кВ; 2x0,32 МВА	0,45	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Никоново	Троицкий	ТП-558; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Богородское	Троицкий	ТП-762; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,27	0,25
Сельское поселение	п. Абабурово	Московский	ТП-2102; 10/0,4 кВ; 1x0,18 МВА	0,25	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Внуково	Московский	КТП-2123; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,17	0,17
Сельское поселение	с. Троицкое	Троицкий	ТП-525П; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,21	0,20
Сельское поселение	д. Спас-Купля	Троицкий	ТП-475; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,06	0,03
Сельское поселение	п. Шишкин Лес	Троицкий	ЗТП-739; 10/0,4 кВ; 2x0,32 МВА	0,45	0,27	0,00
Сельское поселение	д. Староникольское	Московский	ТП-457; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,22	0,22
Сельское поселение	п. Шишкин Лес	Троицкий	ЗТП-665; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,24	0,24
Сельское поселение	д. Голохвастово	Троицкий	КТП-119; 10/0,4 кВ; 1x0,025 МВА	0,04	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Дешино	Троицкий	КТП-620 ; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Акулово	Троицкий	ТП-63; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,06	0,06
Сельское поселение	д. Прокшино	Московский	КТП-588; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,17	0,17
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-405; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	ТП-719; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,23
Сельское поселение	д. Расторопово	Московский	КТП-4407; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Городской округ	х. Брехово	Московский	КТП-188; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	ТП-725; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Вагутинки	Московский	ТП-3701; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,86	0,86
Сельское поселение	д. Зыбино	Троицкий	ЗТП-580; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,71	0,71
Сельское поселение	д. Песье	Троицкий	МТП-92; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	п. Цапово	Троицкий	ТП-1262; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Городской округ	д. Румянцево	Московский	ТП-8301; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	д. Кончеево	Московский	КТП-669; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,40	0,40
Сельское поселение	с. Сальково	Московский	ТП-1545; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,32
Сельское поселение	д. Юдановка	Троицкий	КТП-691; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,41	0,35
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	ТП-383; 6/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,36	1,36
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-18; 10/0,4 кВ; 1x1; 1x0,63 МВА	0,88	0,85	0,83
Сельское поселение	д. Ожигово	Троицкий	КТП-153; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Черепово	Московский	КТП-4408; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,20	0,20
Сельское поселение	п. Шишкин Лес	Троицкий	ЗТП-936; 10/0,4 кВ; 1x0,63; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Расторопово	Московский	КТП-4404; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	МТП-869; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,06	0,06
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	МТП-1010; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Акиньино	Московский	ТП-224; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,11	0,10
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-2; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	0,62	0,62
Городской округ	д. Мешково	Московский	КТП-645; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,56	0,54
Сельское поселение	д. Яковлево	Московский	КТП-4432; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,80	0,80
Сельское поселение	д. Варварино	Троицкий	КТП-60; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,76	0,76
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-2357; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,44
Сельское поселение	д. Игнатово	Троицкий	ЗТП-109; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,06	0,04
Сельское поселение	д. Терехово	Троицкий	ЗТП-736; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,24
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	ТП-226; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Пучково	Московский	МТП-1583; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,42	0,39
Сельское поселение	д. Кре́шшино	Московский	ТП-452; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,86	0,86
Сельское поселение	п. Секерино	Троицкий	ТП-806; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-2352; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,08
Сельское поселение	д. Архангельское	Троицкий	ТП-830; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,18	0,18
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-81; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	ТП-1492; 10/0,4 кВ; 1x0,025 МВА	0,04	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Зыбино	Троицкий	БМКТП-569; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	ТП-1570; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Сельское поселение	д. Заболотье	Троицкий	КТП-63; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-1773; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,06	0,06

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Троица	Троицкий	БМКТП-899; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-399; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,10	0,10
Сельское поселение	д. Молодцы	Московский	ТП-1398; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-458; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Бачурино	Московский	КТП-476; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Молодцы	Московский	ТП-1398; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,07	0,07
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	КТП-400; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Исаково	Троицкий	ЗТП-708; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,41	0,40
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	КТП-1008; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,84	0,83
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	ТП-1515; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Страдань	Троицкий	КТП-7; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Васонино	Троицкий	ТП-505; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Поляны	Троицкий	БМКТП-603; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Снягино	Троицкий	ТП-57; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ТП-134; 10/0,4 кВ; 1x0,32; 1x0,4 МВА	0,45	0,41	0,41
Сельское поселение	д. Ярцево	Троицкий	КТП-768; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Сельское поселение	д. Бакланово	Троицкий	ТП-688; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,18	0,15
Сельское поселение	д. Десятское	Московский	ТП-1394; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,15	0,15
Сельское поселение	п. Щапово	Троицкий	ТП-1218; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ТП-185; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,81	0,81
Сельское поселение	д. Яковлево	Московский	КТП-4430; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	д. Верховье	Московский	ТП-314; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Щапово	Троицкий	ТП-1320; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,81	0,81
Сельское поселение	д. Романичево	Троицкий	МТП-681; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Милуково	Московский	ТП-271; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Руднево	Троицкий	МТП-1377; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,13	0,11
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-641; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Елзарово	Московский	МТП-1659; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Н-Валуево	Московский	КТП-643; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,15	0,11
Сельское поселение	д. Киселево	Троицкий	КТП-533; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,08	0,08
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-1130; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1178; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,38	0,38
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-28; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	ЗТП-142; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,06	0,06
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-391; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	ЗТП-740; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,35	0,35
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	КТП-100; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,37	0,37
Сельское поселение	д. Новогромово	Троицкий	КТП-983; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,27	0,26
Сельское поселение	д. Яковлево	Московский	КТП-4455; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Десятское	Московский	ТП-1456; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Ярцево	Троицкий	КТП-876; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Пыткино	Московский	ТП-1535; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Юдановка	Троицкий	МТП-149; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1283; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-499; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	РП-13; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Сатино-Татарское	Троицкий	КТП-1042; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,04	0,04
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	КТП-765; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,28	0,28
Сельское поселение	п. Рассудово	Троицкий	МТП-644; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	ЗТП-409; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Городской округ	д. Говорово	Московский	КТП-400; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,46	0,46
Сельское поселение	д. Горнево	Троицкий	КТП-1115; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-930; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-254; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,44	0,44
Сельское поселение	д. Писково	Московский	КТП-664; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	д. Ленино	Московский	КТП-609; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Городской округ	д. Саларьево	Московский	КТП-490; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Городской округ	г. Щербинка	Московский	КТП-1784; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,22
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-453; 6/0,4 кВ; 1x0,18 МВА	0,25	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Дешино	Троицкий	КТП-924; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Варварино	Троицкий	БМКТП-416; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-867; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,31	0,30
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-646; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Ворсино	Троицкий	ТП-1141; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,79	0,79
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-1152; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ЗТП-925; 6/0,4 кВ; 1x0,63; 1x0,4 МВА	0,56	0,18	0,00
Сельское поселение	д. Тетеренки	Троицкий	КТП-795; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Починки	Троицкий	КТП-537; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,02	0,02
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	ТП-706; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,14
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	РТП-32; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-103; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Апино	Московский	ТП-241; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,29
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-369; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,07	0,07
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-1673; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Раёво	Троицкий	КТП-754; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-23; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-2350; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-751; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Дьячково	Троицкий	ТП-538; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,48	0,48
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП-122; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП-644; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,35	0,35
Сельское поселение	д. Шахово	Троицкий	КТП-998; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-204; 6/0,4 кВ; 1x0,18; 1x0,25 МВА	0,25	0,24	0,24
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП- 1589; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,07	0,05
Сельское поселение	д. Исаково	Троицкий	ТП-512; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-327; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Акулово	Троицкий	ТП-551; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Сельское поселение	д. Крёшино	Московский	КТП-189; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-3722; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,48	0,48
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-1510 ; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Сальково	Московский	ТП-1490; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	БМКТП-549; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,10	0,10
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-649; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,05	0,05
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-460; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,22	0,22
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-2356; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,33	0,33
Сельское поселение	с. Никульское	Московский	ТП-406; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Большое Покровское	Московский	КТП-762; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,07	0,07
Сельское поселение	д. Тетеренки	Троицкий	БМКТП 577; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	п. ЛМС	Троицкий	КТП-969; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Архангельское	Троицкий	ТП-837; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-2355; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,40	0,40
Сельское поселение	д. Руднево	Троицкий	КТП-101; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-975; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,28	0,25
Сельское поселение	д. Сальково	Московский	ТП-1545; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,19	0,16
Сельское поселение	д. Шахово	Троицкий	КТП-1066; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Сельское поселение	д. Городок	Троицкий	МТП-1082 ; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Маврино	Троицкий	КТП-81; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,04	0,04
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-305К; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-61; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	0,55	0,55
Городской округ	п. Кокошкино	Московский	РП-21К; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Рассудово	Троицкий	ТП-506; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Лукино	Троицкий	КТП-110; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,10	0,10
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-400; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,65	0,65
Сельское поселение	д. Конаково	Троицкий	КТП-976; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,31
Сельское поселение	д. Каменка	Троицкий	ТП-487; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,04	0,04
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-656; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	КТП-492; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Городской округ	д. Говорово	Московский	КТП-406; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	п. Шпилькин Лес	Троицкий	ЗТП-408; 10/0,4 кВ; 1x0,16; 1x0,18 МВА	0,25	0,17	0,17
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	БМКТП-809; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,08	0,05
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	ТП-818; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,31	0,30
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	МТП-755; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	КТП-22; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,23
Сельское поселение	д. Шаратово	Троицкий	ТП-664; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,14
Сельское поселение	д. Каменка	Московский	ТП-311; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	ТП-938; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,54	0,51
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	ЗТП-166; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	д. Жохово	Троицкий	КТП 553; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	КТП-125; 10/0,4 кВ; 1х0,063 МВА	0,09	0,04	0,04
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-251; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-31; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,62	0,62
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	КТП-1140; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Жуковка	Московский	ТП-305; 6/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-20; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,79	0,79
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-414К; 10/0,4 кВ; 1х1 МВА	1,40	1,11	1,11
Сельское поселение	д. Горнево	Троицкий	ТП-789; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,17	0,17
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-203; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,30	0,29
Сельское поселение	д. Брехово	Московский	ТП-217; 6/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Городской округ	д. Саларьево	Московский	КТП-408; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,07	0,07
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	ТП-1261; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	КТП-912 ; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,39	0,39
Сельское поселение	д. Бачурино	Московский	КТП-553; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,35	0,35
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	КТП-609; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,53	0,48
Городской округ	д. Говорово	Московский	КТП-402; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	БМКТП-555; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Городской округ	д. Говорово	Московский	КТП-398; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,37	0,37
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-452; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	КТП-634; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-205К; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Сахарово	Троицкий	ТП-455; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,09	0,09
Сельское поселение	п. Шипшин Лес	Троицкий	ТП-582; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ЗТП-908; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,46	0,46
Сельское поселение	д. Макарово	Московский	КТП-508; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,29	0,28
Сельское поселение	д. Васонино	Троицкий	БМКТП-805; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,31	0,27
Сельское поселение	д. Александрово	Троицкий	ТП-1233; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,74	0,74
Сельское поселение	д. Кулшево	Московский	ТП-330; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Городской округ	х. Брехово	Московский	КТП-798; 10/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Богоявление	Троицкий	МТП-1145; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-252; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,42	0,42
Сельское поселение	д. Ясенки	Троицкий	КТП-722; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1776; 6/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Студенцы	Московский	ТП-402; 6/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	РП-51П; 10/0,4 кВ; 2х1 МВА	1,40	1,32	1,32
Сельское поселение	д. Ликова	Московский	КТП-1533; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Дровино	Троицкий	КТП-600; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,10	0,10
Сельское поселение	д. Колотилово	Троицкий	ЗТП-608; 10/0,4 кВ; 2х1 МВА	1,40	1,33	1,33
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-459; 6/0,4 кВ; 1х0,18 МВА	0,25	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-1294; 6/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,59	0,59
Сельское поселение	д. Мостовское	Московский	ТП-1647; 6/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Абабурово	Московский	ТП-2103; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,45	0,42
Сельское поселение	д. Иваньково	Троицкий	КТП-1088; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Деена	Московский	КТП-662; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Дубовка	Троицкий	КТП-567; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Власьево	Московский	КТП-427; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-730; 10/0,4 кВ; 1х0,25; 1х0,32 МВА	0,45	0,36	0,36
Сельское поселение	д. Мамыри	Московский	КТП-1166; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Богородское	Троицкий	КТП 815; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Бакланово	Троицкий	МТП-673; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,14	0,13
Городской округ	д. Лапшинка	Московский	КТП-1550; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,54	0,53
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-323; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,44	0,44
Сельское поселение	д. Ботаково	Московский	РТП-10; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	КТП-1060; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,42	0,42
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-201; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,29	0,28
Сельское поселение	д. Сахарово	Троицкий	РТП-25; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	РП-8; 10/0,4 кВ; 2х0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Кленовка	Троицкий	ТП-807; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,26	0,24
Сельское поселение	д. Дьявдовое	Троицкий	ТП-547; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Бурцево	Московский	КТП-733; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,55	0,53
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-919; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Городской округ	д. Лапшинка	Московский	ТП-890; 10/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Кленовка	Троицкий	ТП-726; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	ТП-436; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,44	0,43

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Сатино-Русское	Троицкий	ТП-530; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Городской округ	х. Брехово	Московский	КТП-799; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,52
Сельское поселение	д. Ботаково	Московский	ТП-303; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,03	0,03
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-839; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Рогозинно	Московский	ТП-313; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,02	0,00
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-202; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Евсеево	Московский	КТП-4412; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-510; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,44	0,44
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-52; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,44	0,44
Сельское поселение	д. Летово	Московский	КТП-1225; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,70	0,70
Сельское поселение	с. Троицкое	Троицкий	ТП-1415; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,01	0,00
Сельское поселение	д. Кузенево	Троицкий	КТП-954; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-1810; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,20
Сельское поселение	д. Расторопово	Московский	КТП-4406; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	с. Сальково	Московский	ТП-1490; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,51
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-50; 10/0,4 кВ; 2x2,5 МВА	3,50	3,32	3,32
Сельское поселение	д. Харьино	Московский	КТП-685; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Газопровод	Московский	ТП-2502; 6/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Деятское	Московский	ТП-396; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Городской округ	п. Московский	Московский	ТП-454; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	БМКТП-749; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,20	0,20
Сельское поселение	д. Рыжово	Троицкий	БМКТП 579; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,09	0,09
Сельское поселение	д. Середнево	Московский	КТП-665; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,67	0,57
Сельское поселение	д. Никоново	Троицкий	БМКТП-543; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	КТП-949; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-458; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,69	0,69
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-711; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,10	0,10
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	ТП-572; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,01	0,01
Сельское поселение	д. Рязаново	Московский	ТП-340; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,27
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	РТП-30; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Дубовка	Троицкий	КТП-221; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,36	0,36
Сельское поселение	д. Дмитровка	Троицкий	МТП-794; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,08
Сельское поселение	д. Мостовское	Московский	ТП-405; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,24	0,24
Сельское поселение	д. Конаково	Троицкий	КТП-658; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,20
Сельское поселение	с. Никольское	Троицкий	ТП-687; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,48	0,48
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	КТП-1012; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Дешино	Троицкий	ЗТП-1232; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	п. Секерино	Троицкий	КТП-974; 10/0,4 кВ; 1x0,016 МВА	0,02	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Терехово	Троицкий	КТП 1062; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,05	0,03
Сельское поселение	д. Ивановское	Московский	МТП-1544; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,86	0,86
Сельское поселение	п. ЛМС	Троицкий	ЗТП-942; 10/0,4 кВ; 1x0,4; 1x0,63 МВА	0,56	0,50	0,50
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-26; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	д. Кнutowo	Московский	КТП-610; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ЗТП-440; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	ЗТП-835; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,41	0,41
Сельское поселение	д. Сапожок	Московский	КТП-2122; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,05	0,05
Сельское поселение	д. Рождественно	Троицкий	ТП-743; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	х. Ильичевка	Московский	ТП-304К; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,39	0,39
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП-95; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,26	0,24
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-340; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,52
Сельское поселение	д. Покровское	Московский	ТП-500; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Эменки	Московский	КТП-1186; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Н-Валуево	Московский	КТП-644; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	БМКТП-529; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Семеново	Троицкий	ТП-720; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	МТП-853; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Пучково	Московский	ТП-1428; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Филино	Троицкий	КТП-697; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,20	0,19
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	ТП-547; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,56	0,56
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	КТП-1002; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,01	0,01
Сельское поселение	д. Бачурино	Московский	КТП-493; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Ожгово	Троицкий	КТП-92; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Кре́хшино	Московский	ТП-1177; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,64	0,63
Сельское поселение	с. Свигино	Троицкий	КТП-747 ; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,24	0,24

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-148; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,55	0,54
Сельское поселение	д. Яковлево	Московский	ТП-4475; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Городской округ	д. Мешково	Московский	КТП-640; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,30
Городской округ	д. Мешково	Московский	КТП-720; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,24	0,24
Городской округ	п. Кокоткино	Московский	КТП-402К; 10/0,4 кВ; 1x1,25 МВА	1,75	1,52	1,52
Городской округ	д. Марушкино	Московский	ТП-1400; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,24	0,24
Сельское поселение	д. Акулово	Троицкий	КТП-61; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Шельбутово	Московский	КТП-1503; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Староселье	Московский	КТП-612; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-499; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	х. Тальзино	Троицкий	КТП-123; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,12
Сельское поселение	д. Столбово	Московский	КТП-503; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,09	0,09
Сельское поселение	д. Среднево	Московский	КТП-613; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-381; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	п. Рассудово	Троицкий	КТП-97; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-883; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,39	0,39
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	КТП-377; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,35	0,35
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	БМКТП-531; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Городской округ	д. Мешково	Московский	КТП-655; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,30	0,29
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-707; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	КТП-1433; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,22	0,22
Сельское поселение	д. Городище	Московский	КТП-815; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	п. Фабрика имени 1-го Мая	Московский	ЗТП-454; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,60	0,60
Сельское поселение	д. Киселево	Троицкий	ЗТП-560; 6/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,26	0,26
Сельское поселение	д. Архангельское	Троицкий	КТП-43; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,18	0,17
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-413; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,09	0,07
Сельское поселение	д. Внуково	Московский	КТП-2110; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,46
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	МТП-879; 6/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	ТП-142; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,11
Сельское поселение	д. Сахарово	Троицкий	БМКТП-825; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Старогромово	Троицкий	КТП-621; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-790; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,41	0,38
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-183; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	д. Архангельское	Троицкий	ТП-831; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Городище	Московский	КТП-812; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,12	0,12
Сельское поселение	с. Свигино	Троицкий	КТП-753; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	д. Зыбино	Троицкий	КТП-1153; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,54
Сельское поселение	д. Дудкино	Московский	КТП-417; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,35	0,33
Сельское поселение	д. Белоусово	Троицкий	ТП-116; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,05	0,05
Сельское поселение	д. Страдань	Троицкий	БМКТП-679; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,47	0,46
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	КТП-568; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,29
Сельское поселение	д. Клоково	Московский	ТП-307; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-466; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-265К; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,03	0,02
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	ТП-640; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	ТП-894; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,77	0,77
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-680; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,16	0,15
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-561; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,53
Сельское поселение	д. Малыгино	Троицкий	БМКТП-463; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Большое Покровское	Московский	ТП-258; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	п. Цапово	Троицкий	КТП-990; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	БМКТП-827; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,07	0,07
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	БМКТП-960; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-823 ; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-517; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,26	0,26
Сельское поселение	с. Красное	Троицкий	ЗТП-1272; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	КТП-926; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	КТП-965; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-2351; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,08
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-821 ; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Юрьевка	Троицкий	КТП-698; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-1151; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,75	0,75
Сельское поселение	с. Красное	Троицкий	ТП-711; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Бурцево	Московский	КТП-777; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Лаптево	Московский	КТП-4410; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,52

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Десна	Московский	ТП-607; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Газопровод	Московский	ТП-957; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ЗТП-201; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,18	0,18
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	КТП-1016; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Мостовское	Московский	ТП-1277; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,38	0,36
Городской округ	д. Савино	Московский	КТП-408К; 10/0,4 кВ; 1x1,25 МВА	1,75	1,45	1,42
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	РТП-42; 6/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,55	0,50
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	ТП-1131; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Песье	Троицкий	ТП-429; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,48	0,46
Городской округ	д. Окатово	Московский	КТП-639; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,26
Сельское поселение	д. Марфино	Московский	ТП-315; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,06	0,06
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	КТП-848; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Изварино	Московский	КТП-2109А; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Руднево	Троицкий	КТП-121; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,04	0,03
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	БМКТП-877; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Клоково	Московский	ТП-1323; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-2801; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Сельское поселение	д. Новинки	Московский	КТП-4426; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,01	0,00
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	КТП-602; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,15
Сельское поселение	с. Свинино	Троицкий	КТП-599; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	п. Рассудово	Троицкий	КТП-999; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,17	0,14
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	ТП-724; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,28	0,28
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-322; 10/0,4 кВ; 1x0,016 МВА	0,02	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Васютино	Троицкий	ТП-728; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,09	0,05
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	ТП-509; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,17	0,17
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	ТП-1219; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,75	0,75
Сельское поселение	д. Расказовка	Московский	КТП-2148; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Колотилово	Троицкий	КТП-1222; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,05	0,05
Сельское поселение	д. Товарищево	Троицкий	БМКТП-495; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Девятское	Московский	КТП-39602; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,22	0,22
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	ТП-636; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,25
Сельское поселение	п. Плесково	Троицкий	ЗТП 670; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,83	0,83
Сельское поселение	д. Настасьино	Московский	ТП-228; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Кувекино	Московский	КТП-4458; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	п. Абабурово	Московский	КТП-2119; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,10	0,10
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	ЗТП-1126; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,84	0,84
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	КТП-382; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,44	0,42
Сельское поселение	д. Иваньково	Троицкий	ТП-450; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,13
Сельское поселение	д. Алхимово	Московский	КТП-1896; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,68	0,68
Сельское поселение	д. Юрьевка	Троицкий	ТП-713; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	ТП-233; 10/0,4 кВ; 1x0,4; 1x0,63 МВА	0,56	0,41	0,41
Сельское поселение	д. Расторопово	Московский	КТП-3610; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,08	0,08
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	КТП-80002; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,07	0,07
Сельское поселение	д. Городок	Троицкий	КТП-878; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-450; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	РТП-40; 6/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1341; 10/0,4 кВ; 2x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	ТП-447; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Дубовка	Троицкий	ТП-30; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,20	0,20
Городской округ	д. Марушкино	Московский	ЗТП-420К; 10/0,4 кВ; 1x1 МВА	1,40	1,31	1,29
Сельское поселение	д. Юрово	Троицкий	КТП-1224; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-207К; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Тарасово	Московский	ТП-404; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,56	0,56
Сельское поселение	д. Пушкино	Московский	КТП-748; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	ТП-1711; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Тушиково	Московский	КТП-763; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	МТП-375; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,23	0,23
Сельское поселение	д. Жковлевское	Троицкий	ТП-1433; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Ликова	Московский	ТП-2108; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Черепово	Московский	КТП-4400; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,85	0,85
Сельское поселение	д. Вагунинки	Московский	ТП-754; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,23
Сельское поселение	д. Губцево	Московский	ТП-1484; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-570 ; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,72	0,69



Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-440; 6/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,62	0,62
Сельское поселение	д. Девятское	Московский	ТП-1291; 6/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,76	0,75
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП -934; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	д. Бабенки	Троицкий	ТП-700; 10/0,4 кВ; 1х0,32 МВА	0,45	0,38	0,38
Сельское поселение	д. Каратыгино	Троицкий	КТП-564; 10/0,3 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Красное	Троицкий	ТП-1271; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	п. Газопровод	Московский	ТП-2501; 6/0,4 кВ; 1х0,32 МВА	0,45	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Подосинки	Троицкий	БМКТП-958; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Бунчиха	Троицкий	ТП-727; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,46	0,42
Сельское поселение	д. Спас-Купля	Троицкий	КТП-607; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,32	0,31
Сельское поселение	д. Ватушкин	Московский	КТП-773; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,07	0,07
Сельское поселение	д. Елизарово	Московский	ТП-1135; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Изварино	Московский	КТП-2109; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-578; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,22	0,22
Сельское поселение	п. Плесково	Троицкий	КТП-1024; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	РТП-11п; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,43	0,42
Сельское поселение	д. Голенцево	Московский	КТП-732; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Поляны	Троицкий	ТП-1228; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,79	0,79
Сельское поселение	д. Юрьевка	Троицкий	КТП 413; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,13	0,13
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ТП-179; 10/0,4 кВ; 2х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Черешок	Троицкий	МТП-796; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Сельское поселение	д. Починки	Троицкий	БМКТП-779; 6/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,17	0,16
Сельское поселение	д. Дровнино	Троицкий	МТП-671; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,13	0,13
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	РП-21П; 10/0,4 кВ; 2х0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Городской округ	д. Румянцево	Московский	РТП-83; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,48	0,47
Сельское поселение	д. Ватушкин	Московский	КТП-603; 6/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,62	0,62
Сельское поселение	д. Першино	Московский	ТП-1234; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	КТП-929 ; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-16; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,09	0,09
Сельское поселение	д. Чегодаево	Троицкий	ТП-515; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1180; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,79	0,78
Сельское поселение	п. Щапово	Троицкий	ТП-436; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	РТП-38; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,34	0,31
Сельское поселение	д. Руднево	Троицкий	ТП-99; 10/0,4 кВ; 1х0,18; 1х0,4 МВА	0,25	0,18	0,16
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	ТП-928; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,69	0,59
Сельское поселение	д. Пыхтино	Московский	КТП-1542; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,23	0,23
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	РП-19К; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,08	0,08
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-108; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,06	0,06
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-306К; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,54	0,53
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	ТП-576; 6/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Ожигово	Троицкий	КТП-154; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,12	0,12
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-944; 10/0,4 кВ; 1х0,25; 1х0,4 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Спас-Купля	Троицкий	КТП-1193; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,22	0,07
Сельское поселение	д. Сатино-Татарское	Троицкий	ТП-521; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,24	0,24
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-274; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-13; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,20	0,20
Сельское поселение	д. Киселёво	Троицкий	ТП-269; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Горчаково	Московский	ТП-1020; 6/0,4 кВ; 1х0,063 МВА	0,09	0,00	0,00
Городской округ	д. Карташово	Московский	КТП-642; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Прокшино	Московский	КТП-526; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,04	0,04
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-308К; 10/0,4 кВ; 1х1 МВА	1,40	1,38	1,38
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-194; 10/0,4 кВ; 1х0,4; 1х0,25 МВА	0,35	0,22	0,22
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	БМКТП-527; 6/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,87	0,86
Сельское поселение	д. Мешково	Троицкий	КТП-775; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,46	0,46
Сельское поселение	д. Юрьевка	Троицкий	ТП-718; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,31	0,29
Сельское поселение	д. Тетерники	Троицкий	БМКТП 723; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,10	0,06
Сельское поселение	д. Костяшево	Троицкий	ТП-448; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-126; 10/0,4 кВ; 1х0,4; 1х0,63 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Настасьино	Московский	ТП-228; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,07	0,04
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	КТП-22; 10/0,4 кВ; 1х0,25; 1х0,16 МВА	0,22	0,13	0,13
Сельское поселение	д. Сатино-Русское	Троицкий	ТП-1833; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1033; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,35	0,21

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-80101; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,38	0,35
Сельское поселение	д. Голохвастово	Троицкий	МТП-718; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,26	0,23
Сельское поселение	д. Кулиги	Троицкий	БМКТП-906; 10/0,4 кВ; 1х0,32 МВА	0,45	0,40	0,40
Сельское поселение	д. Пыхчево	Московский	КТП-765; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,81	0,81
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-413К; 10/0,4 кВ; 1х1 МВА	1,40	1,33	1,33
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	ТП-427; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Терехово	Троицкий	БМКТП-218; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	ТП-416; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Андреевское	Московский	ТП-223; 6/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-879; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,23	0,19
Сельское поселение	д. Пахорка	Троицкий	ЗТП-91; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,05	0,05
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-574; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	д. Крѣкшино	Московский	ТП-193; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,70	0,70
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-559; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,43	0,40
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-981; 10/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Батыбино	Троицкий	ТП-1270; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Батыбино	Троицкий	ТП-527; 10/0,4 кВ; 1х0,18 МВА	0,25	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Молодцы	Московский	БМКТП-455; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Каменка	Троицкий	ТП-732; 10/0,4 кВ; 1х0,32 МВА	0,45	0,26	0,26
Сельское поселение	д. Каменка	Московский	ТП-1534; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Рождественно	Троицкий	КТП 961; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,20	0,18
Городской округ	д. Шеломово	Троицкий	КТП-40; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-150; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	ТП-770; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,48
Сельское поселение	д. Фоминское	Московский	КТП-605; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Варварино	Троицкий	ТП-416; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,28	0,26
Городской округ	д. Саларьево	Московский	КТП-410; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,32	0,29
Сельское поселение	д. Яковлево	Московский	КТП-4429; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,44	0,44
Сельское поселение	д. Сатино-Татарское	Троицкий	КТП-1373; 6/0,4 кВ; 1х0,18 МВА	0,25	0,18	0,17
Сельское поселение	д. Поповка	Московский	ТП-325; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,07	0,07
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-963; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-444; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Крѣкшино	Московский	ТП-731; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Марьино	Московский	ТП-1196; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,36	0,36
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-279; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Зыбино	Троицкий	БМКТП-541; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-380; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,37	0,37
Сельское поселение	д. Крѣкшино	Московский	ТП-1536; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,49	0,46
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-17; 10/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-932; 10/0,4 кВ; 2х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Ямготново	Московский	КТП-467; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,44	0,43
Сельское поселение	д. Расказовка	Московский	КТП-1531; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,05	0,05
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-434; 6/0,4 кВ; 1х0,32 МВА	0,45	0,40	0,40
Сельское поселение	с. Свигино	Троицкий	КТП-715; 6/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,03	0,00
Сельское поселение	д. Давыдово	Троицкий	КТП-619; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,46
Сельское поселение	п. Армейский	Троицкий	КТП-1022; 6/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,05	0,05
Городской округ	д. Саларьево	Московский	КТП-411; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	ТП-1137; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,84	0,84
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-2705; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Львово	Троицкий	ТП-493; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,10	0,10
Сельское поселение	д. Раево	Троицкий	БМКТП-645; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,10	0,10
Сельское поселение	п. МВТ	Московский	КТП-2129; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Фильмонки	Московский	КТП-1805; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,27	0,26
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	ЗТП-760; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-444; 6/0,4 кВ; 2х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	с. Троицкое	Троицкий	КТП-1809; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Пахорка	Троицкий	МТП-1527; 10/0,4 кВ; 1х0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	ТП-186; 10/0,4 кВ; 2х0,25 МВА	0,35	0,13	0,13
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-376; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,52	0,47
Сельское поселение	п. Московский Писатель	Московский	ТП-2107; 6/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Сельское поселение	с. Троицкое	Троицкий	ТП-526; 10/0,4 кВ; 1х0,18 МВА	0,25	0,18	0,18
Сельское поселение	д. Соколово	Московский	ТП-257; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Лыковка	Троицкий	КТП-1123; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Язово	Московский	КТП-471; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,17	0,14
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	КТП-851; 10/0,4 кВ; 2х1 МВА	1,40	1,39	1,39

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Починки	Троицкий	ТП-781; 10/0,4 кВ; 1x0,063 МВА	0,09	0,04	0,02
Сельское поселение	д. Давыдово	Троицкий	БМКТП-538; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,48	0,44
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-14; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,61	0,61
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	ЗТП 410; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Елизарово	Московский	ТП-379; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,21	0,18
Сельское поселение	д. Новогородово	Троицкий	КТП-165; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Летово	Московский	КТП-2800; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Мешково	Троицкий	МТП-558; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	с. Сальково	Троицкий	БМКТП-514; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Рассказовка	Московский	ТП-23; 10/0,4 кВ; 1x0,4; 1x0,63 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	КТП-757; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-580; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Васюнино	Троицкий	КТП-625; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,26	0,26
Сельское поселение	д. Воренино	Троицкий	ТП-1142; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,83	0,83
Сельское поселение	д. Колотилово	Троицкий	КТП-606; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,35	1,35
Сельское поселение	с. Красное	Троицкий	МТП-710; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	КТП-1038; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Каратыгино	Троицкий	ТП-565; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,05	0,01
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	РП-1; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Рагорово	Московский	КТП-4451; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-767; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	РТП-8Н; 10/0,4 кВ; 1x1 МВА	1,40	1,22	1,22
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-324; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,18	0,18
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	ТП-703; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Внуково	Московский	КТП-2117; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Внуково	Московский	КТП-2105; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,07	0,07
Сельское поселение	д. Изварино	Московский	КТП-2143; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,43	0,43
Сельское поселение	д. Ильино	Троицкий	ЗТП-948; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,79	0,79
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	ЗТП-1228; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Мамыри	Московский	КТП-2500; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,55
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ЗТП-454; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Большое Свинорье	Московский	ТП-1230; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Кулиги	Троицкий	ЗТП-907; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	ТП-205; 6/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,30	0,30
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-63; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,01	0,01
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-5; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,38	1,37
Сельское поселение	д. Овечкино	Троицкий	КТП-531; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	КТП-582; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Страдань	Троицкий	БМКТП-838; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,25
Сельское поселение	д. Лужки	Троицкий	ТП-236; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	п. Газопровод	Московский	ТП-2503; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Каракашево	Московский	КТП-385; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Ясенки	Троицкий	КТП-967; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Рассказовка	Московский	КТП-1515; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Шпикин Лес	Троицкий	ТП-810; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,08
Сельское поселение	д. Флпмонки	Московский	КТП-1804; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	с. Былово	Троицкий	РП-9; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,28	1,28
Городской округ	д. Лапшинка	Московский	КТП-893; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Рыжово	Троицкий	КТП-700; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,34	0,34
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	КТП-958; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Сельское поселение	д. Коношково	Московский	ТП-857; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,03	0,02
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-206К; 6/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,39	0,39
Сельское поселение	д. Дровино	Троицкий	КТП-978; 10/0,4 кВ; 1x0,016 МВА	0,02	0,01	0,01
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	РП-3Н; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Юрьевка	Троицкий	КТП-116; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Мамыри	Московский	КТП-2550; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Пыхчево	Московский	КТП-4450; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-660; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	КТП-226; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,49	0,48
Сельское поселение	д. Газопровод	Московский	КТП-545; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-837; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	РП-4Н; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Киселево	Троицкий	КТП-515; 6/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-1681; 6/0,4 кВ; 1x0,18 МВА	0,25	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Федоровское	Троицкий	КТП-113; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,09	0,09

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	д. Кре́кшино	Московский	ТП-250; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Ивановское	Московский	ТП-293; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,11	0,11
Сельское поселение	п. Воскресенское	Московский	ТП-734; 6/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,51	0,50
Сельское поселение	д. Косовка	Троицкий	КТП-25; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,18	0,12
Сельское поселение	д. Ларevo	Московский	КТП-1184; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,47	0,47
Сельское поселение	д. Десна	Московский	КТП-638; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,16	0,16
Сельское поселение	д. Кривошеино	Московский	ТП-1471; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Петрово	Троицкий	ТП-485; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,14	0,13
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	ЗТП-1143; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	2,28	2,23	2,22
Сельское поселение	д. Васюнино	Троицкий	КТП-1189; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,32	0,32
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	МТП-686; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,30
Сельское поселение	д. Алхимово	Московский	ТП-403; 6/0,4 кВ; 1х0,18 МВА	0,25	0,09	0,09
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	ТП-1134; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,80	0,78
Сельское поселение	д. Климовка	Троицкий	ТП-791; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,17	0,17
Сельское поселение	д. Кузнецово	Троицкий	КТП-510; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,25	0,25
Сельское поселение	с. Троицкое	Троицкий	ТП-1688; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Сатино-Татарское	Троицкий	КТП-530; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,10	0,10
Сельское поселение	д. Большое Свинорье	Московский	ТП-604; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Новиково	Троицкий	ТП-112; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,04	0,01
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-252К; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,57	0,57
Сельское поселение	д. Сенькино - Секерино	Троицкий	МТП-667; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Лужки	Троицкий	МТП-669; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,21	0,21
Сельское поселение	п. Коммунарка	Московский	РТП-9; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	КТП-639; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	п. Знамя Октября	Московский	ТП-378; 6/0,4 кВ; 2х0,4 МВА	0,56	0,37	0,37
Сельское поселение	д. Воренино	Троицкий	КТП-721; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,26	0,24
Сельское поселение	д. Дровнино	Троицкий	ТП-671; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,12	0,12
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	РП-3; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,48
Сельское поселение	д. Троица	Троицкий	КТП 589; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,50	0,47
Сельское поселение	д. Юрово	Троицкий	КТП-1000; 6/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,05	0,02
Сельское поселение	д. Изварино	Московский	ТП-2134; 10/0,4 кВ; 1х0,063 МВА	0,09	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-822; 10/0,4 кВ; 1х0,025 МВА	0,04	0,03	0,03
Сельское поселение	п. Рассудово	Троицкий	КТП-94; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Батыбино	Троицкий	КТП-1020; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,19	0,18
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	РТП-2; 10/0,4 кВ; 2х1 МВА	1,40	1,29	1,29
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-251К; 6/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,57	0,57
Сельское поселение	д. Богородское	Троицкий	КТП-1149; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Ларevo	Московский	КТП-1191; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,19	0,13
Городской округ	д. Марушкино	Московский	ТП-216К; 10/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,49	0,49
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-979 ; 10/0,4 кВ; 1х0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Армазово	Московский	КТП-407; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,16	0,16
Сельское поселение	д. Подосинки	Троицкий	КТП-874; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,32
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-943; 10/0,4 кВ; 2х0,63 МВА	0,88	0,76	0,76
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-2313 ; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,12	0,11
Сельское поселение	д. Пятовское	Московский	ТП-301; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	КТП-946; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Большое Свинорье	Московский	ТП-437; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,48	0,47
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-2354; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Кресты	Троицкий	РП-17; 10/0,4 кВ; 2х0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-1364; 6/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,12	0,12
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	РП-24; 10/0,4 кВ; 2х0,025 МВА	0,04	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП-506; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,49	0,49
Сельское поселение	д. Летово	Московский	КТП-2803; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Рогозинно	Московский	ТП-1420; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Городской округ	д. Лапшинка	Московский	КТП-891; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Троица	Троицкий	КТП-713; 10/0,4 кВ; 1х0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Жуковка	Московский	ТП-316; 6/0,4 кВ; 1х0,63 МВА	0,88	0,85	0,85
Сельское поселение	д. Лукошкино	Троицкий	КТП-501; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,12	0,11
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-575; 10/0,4 кВ; 1х0,16 МВА	0,22	0,11	0,11
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	ТП-571; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,02	0,02
Сельское поселение	д. Зверово	Троицкий	КТП-88; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,10	0,03
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-1028; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	ЗТП-1217; 10/0,4 кВ; 1х0,4; 1х0,315 МВА	0,44	0,38	0,38
Сельское поселение	д. Хмырово	Троицкий	ЗТП-118; 10/0,4 кВ; 1х0,1 МВА	0,14	0,12	0,11
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	КТП-882; 10/0,4 кВ; 1х0,25 МВА	0,35	0,26	0,26

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	КТП-1197; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-229; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	д. Вяткино	Троицкий	МТП-593; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,11	0,10
Сельское поселение	д. Верховье	Московский	ТП-1404; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Первомайское	Московский	ТП-253; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,24
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-1111; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,38	0,35
Сельское поселение	д. Анкудиново	Московский	ТП-114; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,12	0,12
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-221К; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	д. Русино	Троицкий	КТП 556; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,10	0,07
Сельское поселение	д. Мешково	Троицкий	КТП-562; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,15	0,15
Сельское поселение	п. ДСК "Мичуринец"	Московский	КТП-1511; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-180; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,55	0,53
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-326; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,01	0,01
Сельское поселение	п. ЛМС	Троицкий	КТП-617; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,19	0,19
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	КТП-813; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,19
Сельское поселение	д. Песье	Троицкий	КТП-1018; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,42	0,39
Сельское поселение	д. Софьино	Троицкий	БМКТП-651; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,38	0,38
Сельское поселение	п. Рогово	Троицкий	КТП-831; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Ямотово	Московский	КТП-350; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,16	0,16
Сельское поселение	д. Юрово	Троицкий	БМКТП-1220; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	КТП-633; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,24	1,24
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	КТП-597; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,13
Сельское поселение	д. Поляны	Троицкий	МТП-659; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,27	0,27
Сельское поселение	д. Кузовлево	Троицкий	ТП-36; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,30	0,30
Сельское поселение	д. Лужки	Троицкий	МТП-664; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,08	0,08
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	БМКТП-605; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Рождественно	Троицкий	КТП 957; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,31	0,31
Городской округ	д. Румянцево	Московский	КТП-423; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,46	0,45
Сельское поселение	д. Тушиково	Московский	КТП-763; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,24	0,23
Сельское поселение	с. Ознобишино	Троицкий	ТП-1500; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,15
Сельское поселение	д. Яковлевское	Троицкий	ЗТП-181; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-941; 10/0,4 кВ; 1x0,32; 1x0,4 МВА	0,45	0,42	0,42
Сельское поселение	д. Юрьево	Троицкий	РТП-7Н; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,82	0,82
Сельское поселение	д. Вагунки	Московский	КТП-707; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,20	0,20
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-506; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,50	0,50
Сельское поселение	д. Прохшино	Московский	КТП-525; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,21	0,21
Сельское поселение	д. Молоды	Московский	ТП-456; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Новики	Московский	КТП-426; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	п. Секерино	Троицкий	РП-34; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,57	0,57
Сельское поселение	д. Бабенки	Троицкий	ЗТП-738; 10/0,4 кВ; 1x0,32 МВА	0,45	0,40	0,40
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-6; 10/0,4 кВ; 1x0,32; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-30; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,85	0,85
Сельское поселение	п. Курилово	Троицкий	ТП-532; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-19; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,84	0,84
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ТП-102; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,80	0,79
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ЗТП-696; 6/0,4 кВ; 2x0,16 МВА	0,22	0,21	0,20
Сельское поселение	д. Чириково	Троицкий	КТП-758; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,55	0,51
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЦРП-6; 10/0,4 кВ; 2x0,025 МВА	0,04	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Поповка	Московский	ТП-321; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,04	0,04
Сельское поселение	д. Ярцево	Троицкий	КТП-672; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Новогородово	Троицкий	КТП-491; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,09	0,08
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-33; 10/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-465; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	1,12	1,10	1,10
Сельское поселение	д. Мостовское	Московский	ТП-1526; 6/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,08	0,08
Городской округ	г. Московский	Московский	ТП-55; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	0,40	0,40
Сельское поселение	д. Рассказовка	Московский	КТП-160; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,52	0,52
Сельское поселение	д. Рассудово	Троицкий	КТП-96; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Ерино	Московский	ТП-29; 10/0,4 кВ; 2x0,4 МВА	0,56	0,56	0,56
Сельское поселение	д. Жохово	Троицкий	ЗТП-557; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,46
Сельское поселение	д. Сосенки	Московский	КТП-509; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,37	0,37
Сельское поселение	д. Троица	Троицкий	КТП-714; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,51	0,51
Сельское поселение	д. Безобразово	Троицкий	КТП-1034; 10/0,4 кВ; 1x0,04 МВА	0,06	0,03	0,03
Сельское поселение	д. Каменка	Московский	ТП-1602; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Бунчиха	Троицкий	ТП-525; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,11
Сельское поселение	с. Красная Пахра	Троицкий	ЗТП-648; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,27

Присоединение объектов заявителей к центрам питания с резервом мощности возможно без увеличения пропускной способности подстанций в местах силовых трансформаторов. При этом, предельная величина дополнительно присоединяемой мощности к таким центрам питания сетевой организации, пропускная способность питающих ЛЭП, центров питания ЕНЭС, а так же необходимые для осуществления технологического присоединения мероприятия (усиление отдельных элементов подстанции, расширение распределительных устройств и др.) определяются сетевой организацией на момент получения заявки на технологическое присоединение по результатам ее рассмотрения, а для заявителей, технические условия которых подлежат согласованию с системным оператором, по результатам рассмотрения заявки системным оператором.

**Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва (I квартал 2024 г.)**

Муниципальное образование	Город / Населенный пункт	Район (только для городов)	Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов	Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА
Городской округ	д. Марушкино	Московский	КТП-210К ; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,29	0,29
Сельское поселение	п. Знамя октября	Московский	КТП-37802; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,12	0,12
Сельское поселение	д. Александрово	Троицкий	КТП-972; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,09	0,09
Городской округ	г. Щербинка	Московский	ТП-1344; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Вороново	Троицкий	БМКТП-733; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,19	0,15
Городской округ	д. Марушкино	Московский	ЗТП-421К; 10/0,4 кВ; 1x1 МВА	1,40	1,28	1,28
Сельское поселение	д. Бараново	Московский	ТП-1399; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,09	0,08
Сельское поселение	д. Губкино	Московский	КТП-384; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	с. Остафьево	Московский	ТП-1416; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	с. Покровское	Троицкий	ТП-611; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,87	0,87
Сельское поселение	п. п/х Воскресенское	Московский	КТП-834; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,16	0,16
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	ТП-745; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,33	0,33
Сельское поселение	с. Кленово	Троицкий	ТП-471; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,22
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	ТП-557; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Станиславль	Московский	КТП-608; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,22	0,22
Сельское поселение	п. Фабрики имени 1-го Мая	Московский	КТП-1866; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,36	0,36
Сельское поселение	д. Елизарово	Московский	ТП-310; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-191; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,23	0,23
Сельское поселение	д. Красная Пахра	Троицкий	КТП-769; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,15	0,15
Сельское поселение	д. Руднево	Троицкий	КТП- 42; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,28	0,28
Сельское поселение	п. Шапово	Троицкий	КТП-431; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,53	0,53
Сельское поселение	д. Раево	Троицкий	КТП-610; 10/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	КТП-579; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,42	0,39
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-1405; 6/0,4 кВ; 2x0,63 МВА	0,88	0,80	0,79
Сельское поселение	д. Киселёвка	Московский	КТП-4420; 6/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,54	0,54
Сельское поселение	д. Варварино	Троицкий	МТП-680; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,43	0,40
Сельское поселение	с. Михайловское	Троицкий	РП-14; 10/0,4 кВ; 2x0,32 МВА	0,45	0,35	0,35
Сельское поселение	п. д/о Вороново	Троицкий	ЗТП-933; 10/0,4 кВ; 2x0,25 МВА	0,35	0,34	0,34
Сельское поселение	д. Ширяево	Московский	ТП-319; 6/0,4 кВ; 1x0,16 МВА	0,22	0,00	0,00
Городской округ	д. Румянцево	Московский	РТП-69; 10/0,4 кВ; 1x0,4 МВА	0,56	0,45	0,45
Сельское поселение	д. Рыжово	Троицкий	ТП-899; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,29	0,29
Сельское поселение	д. Шаганино	Троицкий	ТП-423; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,25	0,24
Сельское поселение	п. Шипкин Лес	Троицкий	КТП-947; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,00	0,00
Городской округ	г. Московский	Московский	РТП-3; 10/0,4 кВ; 2x1 МВА	1,40	1,03	1,03
Сельское поселение	х. Данилово	Троицкий	КТП-108; 10/0,4 кВ; 1x0,1 МВА	0,14	0,09	0,09
Сельское поселение	д. Крёкшино	Московский	ТП-115; 6/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,00	0,00
Сельское поселение	д. Н-Валуево	Московский	КТП-800; 10/0,4 кВ; 1x0,25 МВА	0,35	0,14	0,14
Сельское поселение	д. Николо-Хованское	Московский	ТП-2903; 10/0,4 кВ; 1x0,63 МВА	0,88	0,78	0,78
Сельское поселение	п. Птичное	Московский	ТП-309К; 10/0,4 кВ; 1x1,25 МВА	1,75	1,74	1,74