

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии г. Москва в 2019г., а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2018 г.	2019 г.	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIDI})	0,01792	0,04444	+148%
1.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
1.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
1.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
1.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIFI})	0,01719	0,04477	+161 %
2.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
2.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
2.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
2.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIDI, план}$)	0,15548	0,09935	-36%
3.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
3.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
3.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
3.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIFI, план}$)	0,02854	0,03734	+31%
4.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
4.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
4.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
4.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки			
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0%

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии по Московской области в 2019г., а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2018 г.	2019 г.	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Π_{SAIDI})	0,25771	0,37488	+46%
1.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
1.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
1.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
1.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
2	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии (Π_{SAIFI})	0,20060	0,31253	+56%
2.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
2.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
2.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
2.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
3	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIDI, план}$)	2,70515	3,25072	+20%
3.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
3.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
3.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
3.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
4	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIFI, план}$)	0,76785	1,22811	+60%
4.1	ВН (110 кВ и выше)	нет данных	нет данных	
4.2	СН1 (35 - 60 кВ)	нет данных	нет данных	
4.3	СН2 (1 - 20 кВ)	нет данных	нет данных	
4.4	НН (до 1 кВ)	нет данных	нет данных	
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки			
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0%