

Информация о наличии невостробованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах об увеличении с разбивкой по структурным единицам ПАО «Россети Московский регион» по уровням напряжения на основании инвестиционной программы (за 2022 год).

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостробованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостробованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
1	ПС 110/10/6 кВ Кожухово	110/10/6	73,37	73,37
2	ПС 110/35/10/6 кВ Карачарово	110/35, 110/10/6	31,36	31,36
3	ПС 110/10/6 кВ Филя	110/10/6	95,39	95,39
4	ПС 220/10/6 кВ Бабушкин	220/10/6	71,25	71,25
5	ПС 110/10/6 кВ Измайлово	110/10/6	81,28	81,28
6	ПС 110/10/6 кВ Сокольники	110/10, 110/10/6	137,72	137,72
7	ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки	220/110/10, 110/10/6, 220/6	144,39	144,39
8	ПС 110/10 кВ Стрмынка	110/10/10	38,33	38,33
9	ПС 110/10 кВ Зюзино	110/10/10	3,12	3,12
10	ПС 110/10 кВ Беляево	110/10/10	58,34	58,34
11	ПС 110/10/6 кВ Сегушь	110/10/6	21,36	21,36
12	ПС 110/10/6 кВ Электрозаводская	110/10/6	37,90	37,90
13	ПС 110/35/10/6 кВ Ленинская	110/35/10, 110/10/6	100,36	100,36
14	ПС 110/10/6 кВ Угреша	110/10, 110/6	77,69	77,69
15	ПС 110/10/6 кВ Рублево	110/10/6	38,71	38,71
16	ПС 110/10/6 кВ Тушино	110/10/6	93,23	93,23
17	ПС 110/10/6 кВ Ростокино	110/10/6	55,09	55,09
18	ПС 110/10 кВ Лосинка	110/10/10	29,25	29,25
19	ПС 220/110/35/10/6 кВ Хлебниково	220/110/10, 110/35/6	71,68	71,68
20	ПС 110/10/6 кВ Черкизово	110/10/6	46,77	46,77
21	ПС 110/10/6 кВ Новокунцево	110/10/6	40,59	40,59
22	ПС 220/110/10 кВ Южная	220/110/10, 110/10	53,85	53,85
23	ПС 110/10 кВ Каширская	110/10/10	23,09	23,09
24	ПС 110/10 кВ Черемушки	110/10/10	14,69	14,69
25	ПС 110/10/6 кВ Коптево	110/10/6	42,48	42,48
26	ПС 220/110/20/10 кВ Новобратцево	220/110/10, 220/20	152,85	152,85
27	ПС 110/10/6 кВ Донецкая	110/10/6	24,11	24,11
28	ПС 110/10/6 кВ Менделеево	110/10, 110/10/6	23,99	23,99
29	ПС 110/10/6 кВ Немчиновка	110/10/6	8,30	8,30
30	ПС 110/10/6 кВ Чистая	110/10/6	39,35	39,35
31	ПС 110/10/6 кВ Миусская	110/10/6	41,11	41,11
32	ПС 110/10/6 кВ Новоспасская	110/10/6	79,55	79,55
33	ПС 110/10 кВ Сенная	110/10	4,54	4,54
34	ПС 110/10/6 кВ Ломоносово	110/10/10	48,35	48,35
35	ПС 110/10/6 кВ Мазилово	110/10/6, 110/10	0	0
36	ПС 220/110/10 кВ Сабурово	220/110/10	51,28	51,28
37	ПС 220/110/10 кВ Чертаново	220/110/10, 110/10	93,93	93,93
38	ПС 110/10 кВ Чухлинка	110/10/10	21,35	21,35
39	ПС 220/110/10/6 кВ Центральная	220/110/10, 220/10/6	58,07	58,07
40	ПС 110/10/6 кВ Подшипник	110/10/6	44,13	44,13
41	ПС 110/10/6 кВ Бирюлёво	110/10/6	68,41	68,41
42	ПС 110/10/6 кВ Яузская	110/10/6	39,15	39,15
43	ПС 110/10 кВ Семеновская	110/10/10	95,24	95,24
44	ПС 110/10/6 кВ Ткацкая	110/10/6	49,24	49,24
45	ПС 35/6 кВ Внуково	35/6	0,84	0,84
46	ПС 110/10/6 кВ Красные Горки	110/10/6	0,56	29,81
47	ПС 110/10/6 кВ Метростроевская	110/10/6	37,40	37,40

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
48	ПС 110/10 кВ АЗЛК	110/10/10	40,15	40,15
49	ПС 110/10 кВ Бакеево	110/10/10	40,21	40,21
50	ПС 220/110/10 кВ Сигма	220/110/10,110/10	110,87	110,87
51	ПС 110/10 кВ Самарская	110/10/10	16,61	16,61
52	ПС 110/10/6 кВ Некрасовка	110/10/6	16,42	16,42
53	ПС 220/110/10 кВ Автозаводская	220/110/10	112,66	112,66
54	ПС 110/10 кВ Косино	110/10/10	32,96	32,96
55	ПС 220/110/10 кВ Чоботы	220/110/10	13,57	13,57
56	ПС 110/10/6 кВ Солнцево	110/10/6	5,76	5,76
57	ПС 110/10 кВ Сумская	110/10/10	21,46	21,46
58	ПС 220/10 кВ Пенягино	220/10/10	49,35	49,35
59	ПС 110/10 кВ Дубровская	110/10/10	49,19	49,19
60	ПС 220/10 кВ Жулебино	220/10/10	35,63	35,63
61	ПС 110/10 кВ Гоголево	110/10	15,87	15,87
62	ПС 110/10/6 кВ Коровино	110/10/6	12,11	12,11
63	ПС 110/10 кВ Шелепиха	110/10/10	37,13	37,13
64	ПС 110/10 кВ Лефортово	110/10/10	22,05	22,05
65	ПС 110/10/6 кВ Нагорная	110/10/6	27,30	27,30
66	ПС 110/10 кВ Фрезер	110/10/10	20,78	20,78
67	ПС 220/10 кВ Руднево	220/10/10	58,94	58,94
68	ПС 110/10 кВ Никитская	110/10/10	80,90	80,90
69	ПС 110/10 кВ Ходынка	110/10/10	30,25	30,25
70	ПС 110/10/6 кВ Курьяново	110/10/6	20,67	20,67
71	ПС 110/10 кВ Таганская	110/10/10	4,78	4,78
72	ПС 110/10 кВ Рижская	110/10/10	13,66	13,66
73	ПС 110/10 кВ Эра	110/10/10	38,67	38,67
74	ПС 220/10 кВ Иловайская	220/10/10	46,95	46,95
75	ПС 110/10 кВ Маяковская	110/10/10	71,46	71,46
76	ПС 220/110/10 кВ Баскаково	220/110/10	50,94	50,94
77	ПС 110/10/6 кВ Выхино	110/10/6, 110/10	59,48	59,48
78	ПС 110/10 кВ Вернадская	110/10/10	34,00	34,00
79	ПС 220/20/10 кВ Кожевническая	220/20/10	172,25	172,25
80	ПС 110/10 кВ Тропарево	110/10/10	40,66	40,66
81	ПС 220/110/10 кВ Павелецкая	220/110/10	46,28	46,28
82	ПС 110/10 кВ Гавриково	110/10/10	8,39	8,39
83	ПС 110/20 кВ Медведевская	110/20	9,31	9,31
84	ПС 220/20/10 кВ Белорусская	220/20/10	164,08	164,08
85	ПС 220/110/10 кВ Ясенево	220/110/10	11,69	11,69
86	ПС 110/10 кВ Прожектор	110/10	41,71	41,71
87	ПС 110/10 кВ Андроньевская	110/10	31,29	31,29
88	ПС 110/20/10 кВ Сити	110/20/10	0	0
89	ПС 220/110/10 кВ Елоховская	220/110/10	38,35	38,35
90	ПС 220/110/10 кВ Борисово	220/110/10	45,86	45,86
91	ПС 220/110/10 кВ Свиблово	220/110/10	15,57	15,57
92	ПС 110/10 кВ Войковская	110/10/10	17,62	17,62
93	ПС 220/10 кВ Гольяново	220/10/10	66,16	66,16
94	ПС 110/10/6 кВ Трикотажная	110/10/6, 110/10	4,27	4,27
95	ПС 110/20/10 кВ Динамо	110/20/10	64,57	64,57
96	ПС 110/10 кВ Кузьминки	110/10	27,45	27,45
97	ПС 220/110/20/10 кВ Пресня	220/110/20/10	157,82	157,82
98	ПС 220/10 кВ Владыкино	220/10/10	3,43	3,43
99	ПС 110/10 кВ Строгино	110/10/10	18,68	18,68
100	ПС 110/10/6 кВ Ленинградская	110/10/6	18,50	18,50
101	ПС 110/10/6 кВ Полет	110/10/6	0	7,47

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
102	ПС 110/10/6 кВ Лианозово	110/10/6	35,39	35,39
103	ПС 110/10 кВ Люблино	110/10	18,64	18,64
104	ПС 110/10 кВ Москворецкая	110/10/10	15,45	15,45
105	ПС 110/10 кВ Крылатская	110/10/10	36,56	36,56
106	ПС 110/10 кВ Зубовская	110/10/10	31,24	31,24
107	ПС 220/110/10 кВ Гражданская	220/110/10	12,36	12,36
108	ПС 220/10 кВ Академическая	220/10	17,20	17,20
109	ПС 220/10 кВ Левобережная	220/10/10	14,85	14,85
110	ПС 220/10 кВ Коньково	220/10/10	36,17	36,17
111	ПС 220/10 кВ Говорово	220/10	30,77	30,77
112	ПС 110/20 кВ МГУ	110/20/20	50,02	50,02
113	ПС 220/110/20/10 кВ Бутово	220/110/10,220/20	69,03	69,03
114	ПС 110/10 кВ Вороново	110/10	2,18	2,18
115	ПС 35/6 кВ Кокошкино	35/6	5,58	5,58
116	ПС 35/6 кВ Рязаново	35/6	0,11	0,11
117	ПС 110/35/6 кВ Троицкая	110/35/6	4,70	4,70
118	ПС 110/10 кВ Передельцы	110/10	0	0
119	ПС 35/6 кВ Емцово	35/6	0	0
120	ПС 35/6 кВ Есино	35/6	1,51	1,51
121	ПС 110/10 кВ Кузнецово	110/10	0	0
122	ПС 220/110/10/6 кВ Лесная	220/110/10,110/10/6	0	0
123	ПС 110/10 кВ Марьино	110/10	0	0
124	ПС 110/10/6 кВ Десна	110/10/6	0	0
125	ПС 35/6 кВ Молчаново	35/6	0	2,04
126	ПС 35/6 кВ Знаменская	35/6	0	4,48
127	ПС 110/10/6 кВ Сырово	110/10/6	0	0
128	ПС 35/10 кВ Бараново	35/10	0	3,36
129	ПС 110/10/6 кВ Теплый Стан	110/10/6	22,23	22,23
130	ПС 110/10 кВ Летово	110/10/10	0	0
131	ПС 110/10 кВ Цапово	110/10	8,32	8,32
132	ПС 110/10 кВ Лебедево	110/10	0	38,55
133	ПС 110/10 кВ Былово	110/10	0	0
134	ПС 110/35/10 кВ Леонове	110/35/10	0	0
135	ПС 110/10/6 кВ Подлипки	110/10/6	30,71	30,71
136	ПС 110/10/6 кВ Роса	110/10/6	0	0
137	ПС 110/10 кВ Алабушево	110/10	0,10	0,10
138	ПС 110/10 кВ Ангелово	110/10	31,50	31,50
139	ПС 110/35/10/6 кВ Октябрьская	110/35/10/6	31,44	31,44
140	ПС 35/6 кВ Лобня	35/6	4,47	4,47
141	ПС 35/6 кВ Ивантеевка	35/6	0	0
142	ПС 110/35/10 кВ Поварово	110/35/10	0	0
143	ПС 35/6 кВ Талицы	35/6	0	0
144	ПС 110/10/6 кВ Павшино	110/10/6	0,94	0,94
145	ПС 110/35/6 кВ Загорск	110/35/6	0	0
146	ПС 35/6 кВ Базарово	35/6	0	0
147	ПС 35/6 кВ Катуар	35/6	0	0
148	ПС 35/6 кВ Водники	35/6	6,73	6,73
149	ПС 110/35/6 кВ Полевая	110/35/6	0,44	0,44
150	ПС 110/35/10/6 кВ Смена	110/10/6, 35/10	7,96	7,96
151	ПС 110/10/6 кВ Колонцово	110/10/6	30,93	30,93
152	ПС 110/35/6 кВ Софрино	110/35/6	20,74	20,74
153	ПС 110/35/6 кВ Солнечногорск	110/35/6	0	22,10
154	ПС 110/6 кВ Талдом 1	110/6	13,81	13,81
155	ПС 35/10/6 кВ Ванино	35/10/6	3,87	3,87

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
156	ПС 35/6 кВ Волково	35/6	0,05	0,05
157	ПС 35/6 кВ Першутино	35/6	0	0
158	ПС 110/35/10/6 кВ Нахабино	110/35/10/6	0	32,35
159	ПС 35/6 кВ Венцы	35/6	0	0
160	ПС 35/6 кВ Васькино	35/6	0,01	0,01
161	ПС 35/6 кВ Вязовка	35/6	0,80	0,80
162	ПС 110/35/6 кВ Смолино	110/35/6	30,87	30,87
163	ПС 110/10/6 кВ Эcran	110/10/6	30,41	30,41
164	ПС 110/10/6 кВ Химки	110/10/6	14,56	14,56
165	ПС 110/35/10/6 кВ Бужаниново	110/35/10, 35/6	0	0
166	ПС 110/10/6 кВ Перемилово	110/10/6	2,89	2,89
167	ПС 110/10/6 кВ Жостово	110/10/6	10,18	10,18
168	ПС 110/10 кВ Константинове	110/10/10	5,66	5,66
169	ПС 110/35/6 кВ Клиn	110/35/6	0	0,14
170	ПС 35/6 кВ Вахромеево	35/6	3,37	8,18
171	ПС 35/6 кВ Воробьево	35/6	0	0
172	ПС 110/6 кВ Реммаш	110/6	6,07	6,07
173	ПС 35/6 кВ Воронино	35/6	0,50	0,50
174	ПС 110/10/6 кВ Хотьково	110/10/6	2,50	2,50
175	ПС 110/35/6 кВ Н.Подлипки	110/35/6	6,07	6,07
176	ПС 35/6 кВ Горохово	35/6	0,93	0,93
177	ПС 35/6 кВ Грачево	35/6	0,81	0,81
178	ПС 35/6 кВ Гвоздево	35/6	0,83	0,83
179	ПС 35/6 кВ Ветрово	35/6	0,75	0,75
180	ПС 35/6 кВ Горбуново	35/6	0	0
181	ПС 110/10/6 кВ Ярославская	110/10/6	14,50	14,50
182	ПС 110/6 кВ Пионерская	110/6	16,72	16,72
183	ПС 220/110/10 кВ Новософрино	220/110/10	19,92	19,92
184	ПС 110/10 кВ Ельдигино	110/10	0	0
185	ПС 110/10/6 кВ Зеленоградская	110/10/6	0	0
186	ПС 35/6 кВ Гудово	35/6	2,43	2,43
187	ПС 110/35/6 кВ Пушкино	110/35/6	0	0
188	ПС 35/10 кВ Малеевка	35/10	0	0
189	ПС 110/10/6 кВ Костино	110/10/6	0	0
190	ПС 35/10/6 кВ Громово	35/10/6	4,46	4,46
191	ПС 220/110/10/6 кВ Хвойная	220/110/10,110/6	30,76	30,76
192	ПС 110/10 кВ Мцыри	110/10	0	0
193	ПС 35/10 кВ Станки 2	35/10	1,31	1,31
194	ПС 35/6 кВ Горлово	35/6	2,45	2,45
195	ПС 220/10/6 кВ Шуколово	220/10/6	13,65	13,65
196	ПС 35/10 кВ Ченцы	35/10	0,48	0,48
197	ПС 110/35/10/6 кВ Луговая	110/35/6, 110/10/6	0	0
198	ПС 110/10 кВ Ожогинo	110/10	0,24	0,24
199	ПС 110/10 кВ Осиновка	110/10	17,09	17,09
200	ПС 35/10 кВ Лифаново	35/10	0	0
201	ПС 110/35/6 кВ Клязьма	110/35/6	19,41	19,41
202	ПС 35/6 кВ Инженерная	35/6	1,31	1,31
203	ПС 35/6 кВ Высоково	35/6	0,89	0,89
204	ПС 110/35/6 кВ Талдом 2	110/35/6	11,64	11,64
205	ПС 35/6 кВ Васильково	35/6	0	0
206	ПС 110/10/6 кВ Подрезково	110/10/6	11,84	11,84
207	ПС 35/10 кВ Станки!	35/10	0	0
208	ПС 110/10 кВ Долгопрудная	110/10	0	0
209	ПС 110/10/6 кВ Шереметьево	110/10/6	0	0

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
210	ПС 35/6 кВ Правда	35/6	3,26	3,26
211	ПС 35/6 кВ Юркино 1	35/6	0,81	0,81
212	ПС 35/6 кВ Бабайки	35/6	0	0,50
213	ПС 110/10/6 кВ Бутаково	110/10/6	116,27	116,27
214	ПС 35/6 кВ Запрудня	35/6	2,29	2,29
215	ПС 35/6 кВ Фарфоровая	35/6	0	0
216	ПС 35/10 кВ Мельчевская	35/10	1,07	1,07
217	ПС 35/10/6 кВ Растовцы	35/10/6	1,24	1,24
218	ПС 35/6 кВ Парус	35/6	1,95	1,95
219	ПС 35/6 кВ Рюмино	35/6	9,89	9,89
220	ПС 35/6 кВ Орлово	35/6	0	2,21
221	ПС 35/6 кВ Березки	35/6	5,38	5,38
222	ПС 110/10/6 кВ Вихрево	110/10/6	16,49	16,49
223	ПС 110/35/10 кВ Речная	110/35/10	0	6,79
224	ПС 35/10 кВ Торгашино	35/10	0,59	0,59
225	ПС 110/35/10/6 кВ Игнатово	110/35/10/6	33,20	33,20
226	ПС 35/6 кВ Якоть	35/6	0,47	0,47
227	ПС 35/6 кВ Подъячево	35/6	0	0
228	ПС 35/6 кВ Титово	35/6	0,59	0,59
229	ПС 110/10 кВ Решетниково	110/10	6,91	6,91
230	ПС 35/6 кВ Рогово	35/6	6,30	6,30
231	ПС 110/35/6 кВ Орево	110/35/6	0	0
232	ПС 110/10 кВ Круг	110/10	5,77	5,77
233	ПС 35/10 кВ Елгозино	35/10	0,59	0,59
234	ПС 220/110/10 Тютчево	220/110/10	0	0
235	ПС 35/10/6 кВ Подорки	35/10/6	6,53	6,53
236	ПС 35/10 кВ Нудоль	35/10	0	7,52
237	ПС 110/10 кВ Аксаково	110/10	0	0
238	ПС 35/10 кВ Кузьмино	35/10	1,16	1,16
239	ПС 110/35/6 кВ Рогачево	110/35/6	5,24	5,24
240	ПС 220/110/10/6 кВ Старбеево	220/110/10/6	73,32	73,32
241	ПС 110/6 кВ Лешково	110/6	1,49	1,49
242	ПС 220/110/6 кВ Уча	220/110/6	24,56	24,56
243	ПС 110/6 кВ Мамонтовская	110/6	0	0
244	ПС 110/10 кВ Планерная	110/10	48,46	48,46
245	ПС 35/6 кВ Лаврово	35/6	5,89	5,89
246	ПС 110/10/6 кВ Чиркове	110/10/6	11,42	11,42
247	ПС 110/10/6 кВ Тополь	110/10/6	0	19,01
248	ПС 35/6 кВ Мелихово	35/6	0	11,44
249	ПС 35/6 кВ Сватково	35/6	0,06	0,06
250	ПС 110/10/6 кВ Ямуга	110/10/6	6,23	6,23
251	ПС 110/10/6 кВ Сенез	110/10/6	9,99	9,99
252	ПС 35/6 кВ Борщево	35/6	0,10	0,10
253	ПС 110/10 кВ Раменье	110/10	0	0
254	ПС 110/10/6 кВ Аэропорт	110/10/6	11,89	11,89
255	ПС 110/35/10 кВ Юркино 2	110/35/10	4,65	4,65
256	ПС 35/6 кВ Торбеево	35/6	0	0
257	ПС 110/35/10 кВ Кунья	110/35/10	4,27	4,27
258	ПС 110/35/10 кВ Юрьево	110/35/10	1,29	1,29
259	ПС 110/10 кВ Гальцово	110/10	0	0
260	ПС 110/10 кВ Время	110/10	0	10,30
261	ПС 220/110/10 кВ Красногорская	220/110/10	42,03	42,03
262	ПС 220/10 кВ Куркино	220/10/10	33,47	33,47
263	ПС 220/110/10 кВ Омега	220/110/10	36,80	36,80

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
264	ПС 220/20/10 кВ Ильинская	220/20/10	109,56	109,56
265	ПС 110/35/10/6 кВ Красково	110/35/6,110/10/6	17,64	17,64
266	ПС 35/6 кВ Сандарово	35/6	2,63	2,63
267	ПС 110/10/6 кВ Апаренки	110/10/6	24,38	24,38
268	ПС 110/35/6 кВ Кварц	110/35/6	0	0
269	ПС 110/35/10/6 кВ Серпухов	110/35/6,110/10/6	14,28	14,28
270	ПС 110/6 кВ Подольск	110/6	8,71	8,71
271	ПС 35/6 кВ Андреево	35/6	1,79	1,79
272	ПС 110/10/6 кВ Котельники	110/10/6	1,08	1,08
273	ПС 110/35/6 кВ Климовская	110/35/6	0	0
274	ПС 35/6 кВ Юсупово	35/6	1,44	1,44
275	ПС 35/6 кВ Алешино	35/6	0	0
276	ПС 35/6 кВ Асаново	35/6	1,36	1,36
277	ПС 35/6 кВ Домодедовская	35/6	2,16	2,16
278	ПС 110/10/6 кВ Н.Цементная	110/10/6	2,62	2,62
279	ПС 110/10/6 кВ Лыткарино	110/10/6	14,67	14,67
280	ПС 220/110/35/10 кВ ЦАГИ	220/110/10, 110/10, 10/35	32,42	32,42
281	ПС 220/110/10/6 кВ Гулево	220/110/10, 110/6	136,67	136,67
282	ПС 110/35/6 кВ Лопасня	110/35/6	0	11,82
283	ПС 110/6 кВ Раменская	110/6/6	0	0
284	ПС 35/6 кВ Наливная	35/6	0,99	0,99
285	ПС 35/6 кВ Кашира-город	35/6	8,84	8,84
286	ПС 35/10 кВ Мартыново	35/10	1,64	1,64
287	ПС 110/10 кВ Нашекино	110/10	0	3,01
288	ПС 110/10 кВ Глубокое	110/10	9,62	9,62
289	ПС 110/10 кВ Пятницкая	110/10	4,06	4,06
290	ПС 110/10 кВ Ляхово	110/10	4,31	4,31
291	ПС 110/10 кВ Бор	110/10	0	0
292	ПС 35/6 кВ Егоровка	35/6	1,10	1,10
293	ПС 35/6 кВ Евдокимово	35/6	0,23	0,23
294	ПС 35/6 кВ Ёлкино	35/6	0,73	0,73
295	ПС 35/6 кВ Егудино	35/6	0,59	0,59
296	ПС 35/6 кВ Епифановка	35/6	1,79	1,79
297	ПС 35/6 кВ Ершовка	35/6	0	0
298	ПС 35/6 кВ Ежовка	35/6	2,90	2,90
299	ПС 35/6 кВ Жерехово	35/6	1,05	1,05
300	ПС 35/6 кВ Жадино	35/6	1,04	1,04
301	ПС 110/10 кВ Дворики	110/10	3,77	3,77
302	ПС 110/10/6 кВ Болятино	110/10/6	0,56	0,56
303	ПС 35/6 кВ Елизарово	35/6	0,70	0,70
304	ПС 110/35/10/6 кВ Лаговская	110/35/6, 110/10	0	14,36
305	ПС 110/35/10/6 кВ Н.Домодедово	110/35/6, 110/10/6	22,70	22,70
306	ПС 35/6 кВ Поповка	35/6	5,14	5,14
307	ПС 35/10 кВ Сер. Пруды	35/10	2,94	2,94
308	ПС 110/35/6 кВ Гжель	110/35/6	0	20,52
309	ПС 35/6 кВ Елохово	35/6	1,15	1,15
310	ПС 35/6 кВ Ерино	35/6	0	0,26
311	ПС 110/10 кВ Донино	110/10/10	2,98	2,98
312	ПС 110/10 кВ Хомутово	110/10	6,05	6,05
313	ПС 110/6 кВ Венюково	110/6	0	0
314	ПС 35/6 кВ Елисеєво	35/6	1,39	1,39
315	ПС 35/6 кВ Ефремово	35/6	1,35	1,35
316	ПС 110/6 кВ Добрыниха	110/6	46,77	46,77
317	ПС 110/10 кВ Яковлево	110/10	19,39	19,39

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
318	ПС 110/35/10 кВ Пурлово	110/35/10	22,14	22,14
319	ПС 110/10 кВ Малаховка	110/10	0	0
320	ПС 110/10 кВ Пушино	110/10	0	8,79
321	ПС 110/10 кВ Калиново	110/10	9,76	9,76
322	ПС 35/6 кВ Река	35/6	0	0
323	ПС 110/35/10 кВ Талеж	110/35/10	0	0
324	ПС 110/10/6 кВ Северово	110/10/6	3,11	27,26
325	ПС 110/10 кВ Прудная	110/10	8,24	8,24
326	ПС 110/10 кВ Сорочкине	110/10	5,46	5,46
327	ПС 110/10 кВ Сидорово	110/10	0	0
328	ПС 110/6 кВ Ваулово	110/6	22,55	22,55
329	ПС 35/6 кВ Лосево	35/6	15,03	15,03
330	ПС 110/10/10 кВ Фетищево	110/10	48,19	48,19
331	ПС 35/10/6 кВ Металлист	35/10/6	5,49	5,49
332	ПС 110/10/6 кВ Полиграф	110/10/6	0	11,91
333	ПС 110/10 кВ Лужники	110/10	17,90	17,90
334	ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая	110/35/10	3,70	3,70
335	ПС 110/10 кВ Топканово	110/10	0,45	0,45
336	ПС 110/10/6 кВ Красногорка	110/10/6	3,86	3,86
337	ПС 110/10 кВ Бронницы	110/10/10	4,37	35,08
338	ПС 110/10 кВ Рыболово	110/10	0	0
339	ПС 110/10 кВ Пролетарий	110/10	4,79	4,79
340	ПС 35/10 кВ Степановская	35/10	0	0
341	ПС 35/10 кВ Ялфимово	35/10	0	0
342	ПС 110/10 кВ Заповедник	110/10	0	0
343	ПС 110/10 кВ Взлетная	110/10	20,68	20,68
344	ПС 110/6 кВ Дзержинская	110/6	0	0
345	ПС 110/10/6 кВ Видное	110/10/6	0	0
346	ПС 110/10 кВ Ситня	110/10	6,00	6,00
347	ПС 110/10 кВ Гришенки	110/10	0	0
348	ПС 110/10 кВ Санаторная	110/10	24,10	24,10
349	ПС 110/35/10 кВ Якимовская	110/35/10	4,37	4,37
350	ПС 110/10 кВ Ям	110/10	0	2,80
351	ПС 35/6 кВ Барсуки	35/6	19,42	19,42
352	ПС 110/6 кВ Весенняя	110/6/6	5,61	5,61
353	ПС 110/10/6 кВ Лазарево	110/10/6	9,97	9,97
354	ПС 110/10 кВ Молоково	110/10	0	11,18
355	ПС 110/10 кВ Головлинка	110/10	4,08	4,08
356	ПС 110/10 кВ Загорново	110/10	0	0
357	ПС 110/35/10 кВ Малино	110/35/10	0	0
358	ПС 110/10 кВ Юбилейная	110/10	6,55	6,55
359	ПС 110/10/6 кВ Шепчинки	110/10/6	22,71	22,71
360	ПС 110/35/10 кВ Калугино	110/35/10	12,43	12,43
361	ПС 35/6 кВ Большой Двор	35/6	1,20	1,20
362	ПС 110/10/6 кВ Балашиха	110/10/6	10,57	10,57
363	ПС 35/6 кВ Городищи	35/6	0,99	0,99
364	ПС 35/10/6 кВ Красный Угол	35/6, 35/10	1,09	2,22
365	ПС 110/10 кВ Дятлово	110/10	8,30	8,30
366	ПС 35/10 кВ Краф	35/10	2,88	2,88
367	ПС 110/35/6 кВ Кучино	110/35/6	0	43,39
368	ПС 110/35/10/6 кВ Момино	110/35/10/6	12,04	12,04
369	ПС 35/6 кВ Чёрное	35/6	1,43	1,43
370	ПС 110/6 кВ Тепловозная	110/6	6,23	6,23
371	ПС 35/10/6 кВ Фряново	35/10/6	4,74	4,74

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
372	ПС 35/3 кВ Керва	35/3	0,79	0,79
373	ПС 35/10/6 кВ Васютино	35/10/6	5,54	5,54
374	ПС 35/6 кВ Дрезна	35/6	6,49	6,49
375	ПС 110/6 кВ Бережки	110/6	0,69	0,69
376	ПС 35/6 кВ Поселок	35/6	1,06	1,06
377	ПС 110/35/6 кВ Истомкино	110/35/6	27,79	27,79
378	ПС 110/35/6 кВ Щёлково	110/35/6	0	0
379	ПС 110/35/10/6 кВ Егорьевск	110/10/6, 10/35	18,01	18,01
380	ПС 110/35/10 кВ Двойня	110/35/10	11,77	11,77
381	ПС 110/35/6 кВ Зарайск	110/35/6	7,82	7,82
382	ПС 110/6 кВ Озеры	110/6	7,69	7,69
383	ПС 110/10 кВ Непецино	110/10	8,58	8,58
384	ПС 110/35/6 кВ Коломна	110/35/6	19,37	19,37
385	ПС 35/6 кВ Дивная	35/6	7,82	7,82
386	ПС 110/10 кВ Ловцы	110/10	5,77	5,77
387	ПС 35/10 кВ Крушина	35/10	3,47	3,47
388	ПС 110/10/6 кВ Райки	110/10/6	0	0
389	ПС 110/6 кВ Глухово	110/6	9,11	9,11
390	ПС 110/10/6 кВ Куровская	110/10/6	10,29	10,29
391	ПС 110/35/6 кВ Рошаль	110/35/6	3,85	3,85
392	ПС 110/35/6 кВ Крутое	110/35/6	3,95	3,95
393	ПС 110/10 кВ Авсютино	110/10	9,23	9,23
394	ПС 35/10 кВ Новиково	35/10	2,24	2,24
395	ПС 110/35/6 кВ Купавна	110/35/6	0	0
396	ПС 110/10/6 кВ Шиферная	110/10/6	22,54	22,54
397	ПС 110/6 кВ Колыберово	110/6	16,66	16,66
398	ПС 35/6 кВ Чкалово	35/6	4,28	4,28
399	ПС 35/6 кВ Храпуново	35/6	0	0
400	ПС 35/6 кВ Шатура-город	35/6	4,83	4,83
401	ПС 110/35/6 кВ Электросталь	110/35/6, 110/35	42,03	42,03
402	ПС 35/6 кВ Акрихин	35/6	8,88	8,88
403	ПС 35/10 кВ Трофимове	35/10	0	0
404	ПС 35/3кВ Туголес	35/3	0,28	0,28
405	ПС 35/3 кВ Долгуша	35/3	1,39	1,39
406	ПС 110/10/6 кВ Рубин	110/10/6	21,13	21,13
407	ПС 110/6 кВ Суворово	110/6	46,32	46,32
408	ПС 110/35/6 кВ Радовицы	110/35/6	3,33	3,33
409	ПС 220/110/10/6 кВ Горенки	220/110/10, 110/10/6	146,42	146,42
410	ПС 35/6 кВ Черусти	35/6	0	0
411	ПС 110/10 кВ Тимохово	110/10	5,18	5,18
412	ПС 110/10/6 кВ Орехово	110/10/6	8,29	8,29
413	ПС 110/10/6 кВ Кислородная	110/10/6	24,43	24,43
414	ПС 35/10/6 кВ Дубки	35/10/6	2,42	2,42
415	ПС 35/6 кВ Дёмино	35/6	9,78	9,78
416	ПС 110/35/10 кВ Фрязино	110/35/10	43,19	43,19
417	ПС 220/110/10 кВ Восточная	220/110/10	90,45	90,45
418	ПС 110/6 кВ Губино	110/6	0	0
419	ПС 35/6 кВ Головино	35/6	0	0
420	ПС 35/6 кВ Глебово	35/6	0	0
421	ПС 35/6 кВ Голубино	35/6	0,41	0,41
422	ПС 35/10/6 кВ Горелово	35/10/6	0,14	0,14
423	ПС 35/10 кВ Поля насосные	35/10	2,26	2,26
424	ПС 35/10 кВ Починки	35/10	0,87	0,87
425	ПС 35/6 кВ Мележи	35/6	0,29	0,29



№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
426	ПС 35/6 кВ Сосниха	35/6	0	0
427	ПС 110/10 кВ Булгаково	110/10	10,78	10,78
428	ПС 110/10 кВ Водовод	110/10	4,74	4,74
429	ПС 110/10 кВ Демихово	110/10/10	17,75	17,75
430	ПС 35/6 кВ Соколовская	35/6	1,49	1,49
431	ПС 35/10 кВ Цюрупа	35/10	3,17	3,17
432	ПС 35/6 кВ Дубровка	35/6	0,64	0,64
433	ПС 35/6 кВ Добрая	35/6	0,81	0,81
434	ПС 110/6 кВ Дулёво	110/6	0	0
435	ПС 110/6 кВ Аленино	110/6	4,62	4,62
436	ПС 35/6 кВ Жаворонки	35/6	0,88	0,88
437	ПС 35/6 кВ Жерновка	35/6	0,79	0,79
438	ПС 35/6 кВ Жуковка	35/6	1,14	1,14
439	ПС 110/6 кВ Затишье	110/6	22,07	22,07
440	ПС 35/10 кВ Третьяково	35/10	0,17	0,17
441	ПС 110/10/6 кВ Дроздово	110/10/6	0	0
442	ПС 110/35/6 кВ Ельня	110/35/6	8,19	8,19
443	ПС 110/35/6 кВ Дуговая	110/35/6	69,92	69,92
444	ПС 35/10 кВ Коробово	35/10	1,80	1,80
445	ПС 110/35/6 кВ Павлово	110/35/6	6,07	6,07
446	ПС 110/10 кВ Белоомут	110/10	6,78	6,78
447	ПС 35/10 кВ Луховицы	35/10	3,92	3,92
448	ПС 35/10 кВ Полбино	35/10	0	0
449	ПС 110/6 кВ Захарово	110/6	0	0
450	ПС 110/35/6 кВ Кудиново	110/35/6	0,53	26,53
451	ПС 110/35/6 кВ Ликино	110/35/6	8,32	8,32
452	ПС 110/35/10/6 кВ Минеральная	110/35/10/6	0	82,68
453	ПС 110/35/6 кВ Лопатино	110/35/6	6,66	6,66
454	ПС 110/10 кВ Маслово	110/10	9,69	9,69
455	ПС 110/6 кВ Бруски	110/6	0,88	0,88
456	ПС 110/6 кВ Щурово	110/6	4,99	4,99
457	ПС 110/35/6 кВ Фосфоритная	110/35/6	18,79	18,79
458	ПС 35/6 кВ Буньково	35/6	1,77	1,77
459	ПС 35/10 кВ Спартак	35/10	1,26	1,26
460	ПС 110/35/6 кВ Клишино	110/35/6	5,50	5,50
461	ПС 110/10 кВ Черноголовка	110/10	0	0
462	ПС 110/10 кВ Ива	110/10	9,47	9,47
463	ПС 35/6 кВ Торфяная	35/6	0,51	0,51
464	ПС 110/10/6 кВ Дружба	110/10/6	19,76	19,76
465	ПС 110/6 кВ Боровое	110/6	9,20	9,20
466	ПС 110/6 кВ Карьер	110/6	16,10	16,10
467	ПС 110/6 кВ Карболит	110/6	6,88	6,88
468	ПС 110/10 кВ Городна	110/10	3,28	3,28
469	ПС 35/10 кВ Сельниково	35/10	1,52	1,52
470	ПС 35/10 кВ Пышлицы	35/10	2,20	2,20
471	ПС 35/6 кВ Пичурино	35/6	0	3,89
472	ПС 110/6 кВ Агат	110/6	4,36	4,36
473	ПС 110/35/10 кВ Гранит	110/35/10	4,17	4,17
474	ПС 110/35/10 кВ Юдино	110/35/10	7,14	7,14
475	ПС 110/10/6 кВ Шульгино	110/10/6	14,28	14,28
476	ПС 110/10 кВ Митяево	110/10	3,88	3,88
477	ПС 110/6 кВ Бочманово	110/6	12,78	12,78
478	ПС 110/35/6 кВ Шерна	110/35/6	28,42	28,42
479	ПС 110/10 кВ Ларино	110/10	26,27	26,27

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
480	ПС 110/35/10 кВ Алмазово	110/35/10	26,08	26,08
481	ПС 110/6 кВ Мох	110/6	5,06	5,06
482	ПС 35/10 кВ Дединово	35/10	1,04	1,04
483	ПС 110/10 кВ Прогресс	110/10	0	55,41
484	ПС 110/10 кВ Туменская	110/10	0	0
485	ПС 110/35/10 кВ Жегалово	110/35/10	4,19	4,19
486	ПС 110/10 кВ Чанки	110/10	0	0
487	ПС 35/10 кВ Пойма	35/10	1,56	1,56
488	ПС 110/35/10 кВ Гребнево	110/35/10	0	0
489	ПС 35/10 кВ Гридино	35/10	1,58	1,58
490	ПС 110/6 кВ Сирена	110/6	4,34	4,34
491	ПС 110/6 кВ Сосны	110/6/6	20,05	20,05
492	ПС 110/10 кВ Бакунино	110/10	3,71	3,71
493	ПС 110/35/6 кВ Орбита	110/35/6	26,92	26,92
494	ПС 35/10 кВ Михали	35/10	3,75	3,75
495	ПС 35/10 кВ Бакшеево	35/10	1,99	1,99
496	ПС 35/10 кВ Фетровая	35/10	0,28	0,28
497	ПС 110/10 кВ Фабричная	110/10	8,13	8,13
498	ПС 110/10/6 кВ Зуево	110/10/6	30,42	30,42
499	ПС 110/10 кВ Гавриловская	110/10/10	23,32	23,32
500	ПС 35/10 кВ Тепличная	35/10	0,38	0,38
501	ПС 110/6 кВ Дизель	110/6/6	16,42	16,42
502	ПС 110/35/10 кВ Спортивная	110/35/10	12,81	12,81
503	ПС 110/35/10 кВ Ботино	110/35/10	8,69	8,69
504	ПС 110/10 кВ Мишеронь	110/10	9,04	9,04
505	ПС 110/10 кВ Гребчиха	110/10	7,87	7,87
506	ПС 110/10 кВ Гуслица	110/10	17,47	17,47
507	ПС 110/10/6 кВ Городок	110/10/6	13,62	13,62
508	ПС 35/10 кВ Огуднево	35/10	4,15	4,15
509	ПС 110/10 кВ Соловьево	110/10	0,61	20,40
510	ПС 35/6 кВ Устиново	35/6	1,39	1,39
511	ПС 220/110/10 кВ Встреча	220/110/10, 110/10	16,01	16,01
512	ПС 35/10 кВ Ракитино	35/10	0	0
513	ПС 110/10/6 кВ Барвиха	110/10/6	34,94	34,94
514	ПС 110/10/6 кВ Усово	110/10/6	30,71	30,71
515	ПС 35/10 кВ Цезарево	35/10	2,04	2,04
516	ПС 110/35/10/6 кВ Голицыно	110/35/10/6	7,34	7,34
517	ПС 110/35/10/6 кВ Кубинка	110/35/10/6	3,81	3,81
518	ПС 35/6 кВ Валуйки	35/6	0	0
519	ПС 110/35/10 кВ Мишуково	110/35/10	11,57	11,57
520	ПС 35/6 кВ Апрелька	35/6	0,65	0,65
521	ПС 35/10 кВ Судниково	35/10	0,47	0,47
522	ПС 110/10/6 кВ Сычи	110/10/6	19,43	19,43
523	ПС 110/10 кВ Вяземы	110/10	0	0
524	ПС 110/35/10/6 кВ Одинцово	110/35/10/6	69,91	69,91
525	ПС 110/35/6 кВ Успенская	110/35/6	0	6,20
526	ПС 35/6 кВ Володине	35/6	0,98	0,98
527	ПС 35/6 кВ Выползово	35/6	1,28	1,28
528	ПС 110/10/6 кВ Дедово	110/10/6	0,27	0,27
529	ПС 35/6 кВ Корытово	35/10	0	0
530	ПС 35/10/6 кВ Каменка	35/10/6	3,61	3,61
531	ПС 35/10/6 кВ Кирилловка	35/10/6	0,71	0,71
532	ПС 35/6 кВ Коврово	35/6	0,55	0,55
533	ПС 35/6 кВ Верекино	35/6	0	0

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
534	ПС 35/6 кВ Крылово	35/6	0	0
535	ПС 35/6 кВ Каменская	35/6	0	0
536	ПС 35/6 кВ Комарово	35/6	1,03	1,03
537	ПС 35/6 кВ Кленово	35/6	0,05	4,08
538	ПС 110/10 кВ Анино	110/10	1,00	1,00
539	ПС 35/6 кВ Истра	35/6	1,99	1,99
540	ПС 35/10 кВ Лыщево	35/10	0	0
541	ПС 110/35/10 кВ Нарофоминск	110/35/10,110/10	11,45	11,45
542	ПС 35/6 кВ Победа	35/6	1,10	1,10
543	ПС 110/10/6 кВ Дарьино	110/10/6	39,73	39,73
544	ПС 35/10 кВ Ошейкино	35/10	0,72	0,72
545	ПС 35/10 кВ Колодкино	35/10	0,63	0,63
546	ПС 110/6 кВ Бородино	110/6	8,35	8,35
547	ПС 35/10 кВ Шишково	35/10	2,52	2,52
548	ПС 110/35/10 кВ Можайск	110/35/10	0	18,11
549	ПС 110/35/10 кВ Хвощевская	110/35/10	1,82	1,82
550	ПС 110/35/10 кВ Веряя	110/35/10	2,67	2,67
551	ПС 110/35/10 кВ Панфиловская	110/35/10	13,08	13,08
552	ПС 110/35/10 кВ Волоколамск	110/35/10	2,90	2,90
553	ПС 110/35/10 кВ Шаховская	110/35/10	0	0
554	ПС 35/10 кВ Осташево	35/10	0	0
555	ПС 35/10 кВ Теряево	35/10	0,81	0,81
556	ПС 110/35/10 кВ Лотошино	110/35/10	4,23	4,23
557	ПС 110/35/10 кВ Руза	110/35/10	0,55	0,55
558	ПС 35/10 кВ Глядковская	35/10	1,98	1,98
559	ПС 110/10 кВ Полянка	110/10/10	15,26	15,26
560	ПС 35/10 кВ Кожино	35/10	1,99	1,99
561	ПС 35/10 кВ Серeda	35/10	0,68	0,68
562	ПС 35/10 кВ Дорохове	35/10	3,46	3,46
563	ПС 110/35/10 кВ Шелковка	110/35/10	11,93	11,93
564	ПС 35/6 кВ Дачная	35/6	0,74	0,74
565	ПС 110/10/6 кВ Ивановская	110/10/6	17,65	17,65
566	ПС 35/6 кВ Карская	35/6	19,79	19,79
567	ПС 110/6 кВ Акулово	110/6	0	1,60
568	ПС 35/10 кВ Манеж	35/10	1,01	1,01
569	ПС 35/10 кВ Петровская	35/10	1,61	23,66
570	ПС 110/6 кВ Каринская	110/6	12,78	12,78
571	ПС 110/10/6 кВ Пернатово	110/10/6	7,41	47,69
572	ПС 110/35/10 кВ Кукарино	110/35/10	16,52	16,52
573	ПС 35/10 кВ Филатово	35/10	1,39	1,39
574	ПС 35/10 кВ Рождествено	35/10	0,60	0,60
575	ПС 35/10 кВ Карповка	35/10	0	0
576	ПС 110/10 кВ Селятино	110/10	0	0
577	ПС 35/6 кВ Снегири	35/6	12,14	12,14
578	ПС 110/35/6 кВ Звенигород	110/35/6	0	22,89
579	ПС 35/10 кВ Субботино	35/10	1,19	1,19
580	ПС 110/35/10 кВ Лидино	110/35/10	4,31	4,31
581	ПС 35/10 кВ Никольское	35/10	0	5,99
582	ПС 35/10 кВ Введенская	35/10	4,53	4,53
583	ПС 35/10 кВ Спас	35/10	0,76	0,76
584	ПС 35/10 кВ Лама	35/10	1,51	1,51
585	ПС 110/6 кВ Сушкинская	110/6	11,46	11,46
586	ПС 35/10 кВ Волочаново	35/10	2,07	2,07
587	ПС 35/10 кВ Северная	35/10	3,89	6,52

№ п/п	Наименование ЦП	Напряжение, кВ	Невостребованная мощность для осуществления ТП, МВА	Прогнозная невостребованная мощность для осуществления ТП с учетом реализации ИПР, МВА
1	2	3	4	5
588	ПС 35/10 кВ Федосьино	35/10	2,11	2,11
589	ПС 110/10/6 кВ Ядрошино	110/10/6	38,63	38,63
590	ПС 35/10 кВ Холстниково	35/10	0,49	0,49
591	ПС 110/10 кВ Сухарево	110/10	0	0
592	ПС 110/35/10 кВ Макарове	110/35/10	13,49	13,49
593	ПС 35/10 кВ Вышгород	35/10	0	0
594	ПС 110/10 кВ Давыджово	110/10	9,96	9,96
595	ПС 35/10 кВ Мордвиново	35/10	0,83	0,83
596	ПС 35/10 кВ Збышки	35/10	7,81	7,81
597	ПС 35/10 кВ Киселево	35/10	1,86	1,86
598	ПС 110/10 кВ Мухино	110/10	10,92	10,92
599	ПС 35/6 кВ Полушкино	35/6	2,05	2,05
600	ПС 110/10 кВ Мамоново	110/10/10	12,86	42,76
601	ПС 110/10 кВ Отрадное	110/10/10	25,36	25,36
602	ПС 110/10 кВ Наро-Осаново	110/10	0,02	0,02
603	ПС 110/10 кВ Духанино	110/10	0	0
604	ПС 35/10 кВ Первомайская	35/10	0	0
605	ПС 220/110/10/6 кВ Слобода	220/110/10,110/10/6	86,55	86,55
606	ПС 220 /10/10 кВ Подушкино	220/10/10	76,90	76,90
607	ПС 220/110/20/10 кВ Хованская	220/110/20/10	106,87	106,87