

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора по
распределительным сетям ОАО «МОЭСК»


А.Б. Миридонов

« 01 » АПРЕЛЯ 2013г.

**Технические требования ОАО «МОЭСК» к инструменту для монтажа про-
вода марки СИП, применяемому при строительстве, эксплуатации, ремонте
электроустановок и электрических сетей 0,4-20кВ.**

1. Настоящие технические требования распространяются на приобретае-
мый инструмент для монтажа провода марки СИП, который впоследствии будет
применён при строительстве, эксплуатации и ремонте электроустановок и элек-
трических сетей 0,4-20кВ в ОАО «МОЭСК».

2. Под понятием инструмента для монтажа провода марки СИП подразу-
меваются ручной инструмент или приспособления (далее *Инструмент*) для рабо-
ты, как под напряжением до 1000В переменного тока, так и без напряжения,
применяемые электротехническим и электротехнологическим персоналом ОАО
«МОЭСК» при строительстве, эксплуатации, ремонте электроустановок и элек-
трических сетей 0,4-20кВ.

3. *Инструмент* должен производиться и соответствовать профильным
стандартам по каждому направлению: ГОСТ 11516-94, МЭК 900-87, ГОСТ
29308-92, ГОСТ Р 51254-99, и т.д.

4. *Инструмент* должен производиться заводом-изготовителем, выпус-
кающим полную номенклатуру линейной арматуры к проводу марки СИП.

5. Заявленные технические параметры *Инструмента* должны быть под-
тверждены сертификатами соответствия, выданными аккредитованными орга-
нами сертификации в Системе ГОСТ Р или ГОССТАНДАРТ РБ.

Заводом-изготовителем, должны быть предоставлены протоколы испыта-
ний по полученным сертификатам. Все показатели проведённых испытаний
должны быть указаны в единицах измерений СИ.

6. На электроизоляционное покрытие *Инструмента*, подразумевающего
непосредственный контакт с поверхностью кожи человека, должно быть пре-
доставлено санитарно-эпидемиологическое заключение о его безопасности в со-
ответствии с действующими нормами и правилами.

7. *Инструмент*, поставляемый для применения в ОАО «МОЭСК», должен
быть аттестован к применению в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» и
подтверждён соответствующими документами (акты допуска в эксплуатацию и
протоколы испытаний).

8. Для идентификации *Инструмента* в течении срока службы, на его кор-
пусе, должна отражаться информация (производитель, серийный номер и/или
номер изделия по каталогу).

9. *Инструмент*, поставляемый в ОАО «МОЭСК», должны быть новым и
ранее не использовавшимся.

10. Производство завода изготовителя должно быть сертифицировано в соответствии с ISO 9001-2009 и подтверждено сертификатом.

Начальник управления
распределительных сетей по МО



А.С. Степанов

М.Н. Михайлов
☎ (499)554-02-07

